

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Филиал РГГМУ в г. Туапсе
Адрес: г. Туапсе, ул. Звездная, Общежитие

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 151366

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.03.2024	24,00	30,50	28,21	2,29	19,220	0,000	19,220	4,480	4,170	19,220	0,399
23.03.2024	24,00	33,18	28,56	4,62	18,080	0,000	18,080	4,770	4,190	18,080	0,421
24.03.2024	24,00	38,60	28,15	10,45	27,970	0,000	27,970	4,500	4,110	27,970	0,791
25.03.2024	24,00	38,64	28,19	10,45	23,380	0,000	23,380	4,730	4,160	23,380	0,662
26.03.2024	24,00	36,77	27,80	8,97	23,840	0,000	23,840	4,420	4,190	23,840	0,633
27.03.2024	24,00	41,45	28,81	12,64	26,690	0,000	26,690	4,710	4,200	26,690	0,831
28.03.2024	24,00	45,32	29,62	15,70	24,030	0,000	24,030	5,270	4,200	24,030	0,840
29.03.2024	24,00	45,20	29,62	15,58	19,400	0,000	19,400	4,610	4,180	19,400	0,674
30.03.2024	24,00	46,08	29,19	16,89	20,700	0,000	20,700	4,620	4,180	20,700	0,739
31.03.2024	24,00	48,72	29,44	19,28	19,130	0,000	19,130	5,210	4,160	19,130	0,730
01.04.2024	24,00	47,73	28,96	18,77	20,450	0,000	20,450	4,540	4,170	20,450	0,761
02.04.2024	24,00	47,37	26,95	20,42	19,480	0,000	19,480	4,540	4,170	19,480	0,719
03.04.2024	24,00	47,75	26,07	21,68	20,900	0,000	20,900	4,530	4,140	20,900	0,779
04.04.2024	24,00	47,11	27,26	19,85	18,160	0,000	18,160	4,980	4,130	18,160	0,669
05.04.2024	24,00	45,36	27,21	18,15	17,980	0,000	17,980	4,750	4,170	17,980	0,626
06.04.2024	24,00	46,94	27,50	19,44	19,780	0,000	19,780	4,960	4,130	19,780	0,722
07.04.2024	24,00	45,40	27,46	17,94	20,210	0,000	20,210	4,610	4,120	20,210	0,708
08.04.2024	24,00	47,34	25,39	21,95	19,850	0,000	19,850	4,780	4,140	19,850	0,733
09.04.2024	24,00	47,56	24,95	22,61	21,170	0,000	21,170	4,760	4,130	21,170	0,787
10.04.2024	24,00	47,67	25,61	22,06	20,880	0,000	20,880	4,700	4,140	20,880	0,776
11.04.2024	24,00	48,11	26,81	21,30	19,550	0,000	19,550	5,160	4,150	19,550	0,734
12.04.2024	24,00	48,10	26,47	21,63	19,230	0,000	19,230	4,570	4,140	19,230	0,723
13.04.2024	24,00	48,29	26,87	21,42	20,540	0,000	20,540	5,120	4,140	20,540	0,777
14.04.2024	24,00	49,34	27,30	22,04	22,060	0,000	22,060	4,550	4,120	22,060	0,854
15.04.2024	24,00	47,00	25,20	21,80	20,780	0,000	20,780	4,460	4,130	20,780	0,760
16.04.2024	24,00	47,83	24,94	22,89	20,210	0,000	20,210	4,680	4,130	20,210	0,755
17.04.2024	24,00	46,20	25,00	21,20	18,780	0,000	18,780	4,630	4,120	18,780	0,670
18.04.2024	24,00	47,00	25,03	21,97	18,320	0,000	18,320	4,870	4,130	18,320	0,668
19.04.2024	24,00	49,19	25,35	23,84	18,500	0,000	18,500	5,050	4,120	18,500	0,714
20.04.2024	24,00	47,73	25,28	22,45	17,920	0,000	17,920	4,910	4,120	17,920	0,666
Среднее	24,00	45,12	27,11	18,01	20,573	0,000	20,573	4,749	4,149	20,573	0,711
Итого	720,00				617,190	0,000	617,190			617,190	21,321

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru