Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.04.2024 по 21.05.2024

Потребитель: Филиал РГГМУ в г. Туапсе **Тип прибора:** ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Звездная, Общежитие **Номер прибора:** 151366

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	Р3, кг/м³	Р4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
21.04.2024	24,00	49,15	25,10	24,05	21,610	0,000	21,610	4,980	4,130	21,610	0,835
22.04.2024	24,00	48,80	24,95	23,85	20,020	0,000	20,020	5,370	4,120	20,020	0,767
23.04.2024	24,00	47,79	23,78	24,01	6,640	0,000	6,640	3,120	2,050	6,640	0,249
24.04.2024	24,00	46,86	23,91	22,95	24,110	0,000	24,110	5,430	3,410	24,110	0,877
25.04.2024	24,00	50,00	25,37	24,63	18,900	0,000	18,900	5,130	4,140	18,900	0,744
26.04.2024	24,00	47,19	25,34	21,85	21,360	0,000	21,360	5,130	3,980	21,360	0,783
27.04.2024	24,00	47,92	25,66	22,26	17,380	0,000	17,380	4,660	4,160	17,380	0,651
28.04.2024	24,00	49,38	25,67	23,71	18,610	0,000	18,610	4,680	4,160	18,610	0,724
29.04.2024	24,00	48,04	25,31	22,73	19,020	0,000	19,020	4,490	3,560	19,020	0,714
30.04.2024	24,00	44,41	25,02	19,39	18,600	0,000	18,600	4,460	4,150	18,600	0,635
01.05.2024	24,00	48,36	24,96	23,40	20,510	0,000	20,510	5,010	4,240	20,510	0,776
02.05.2024	24,00	49,27	25,23	24,04	21,700	0,000	21,700	5,190	3,730	21,700	0,842
03.05.2024	24,00	46,19	24,81	21,38	17,330	0,000	17,330	4,610	3,490	17,330	0,619
04.05.2024	24,00	47,60	25,05	22,55	20,520	0,000	20,520	4,710	4,140	20,520	0,762
05.05.2024	24,00	46,06	24,05	22,01	19,130	0,000	19,130	4,230	3,620	19,130	0,680
06.05.2024	24,00	44,98	23,80	21,18	20,090	0,000	20,090	5,010	3,510	20,090	0,700
07.05.2024	24,00	46,21	23,78	22,43	19,490	0,000	19,490	5,120	3,680	19,490	0,698
08.05.2024	24,00	46,94	24,07	22,87	20,570	0,000	20,570	5,170	4,150	20,570	0,750
09.05.2024	24,00	46,14	24,09	22,05	17,870	0,000	17,870	4,910	3,640	17,870	0,637
10.05.2024	24,00	47,89	24,22	23,67	18,420	0,000	18,420	5,000	3,630	18,420	0,687
11.05.2024	24,00	47,24	24,55	22,69	17,720	0,000	17,720	4,830	3,700	17,720	0,651
12.05.2024	24,00	47,57	24,55	23,02	21,470	0,000	21,470	4,990	4,110	21,470	0,799
13.05.2024	24,00	20,55	22,21	-1,66	2,920	0,000	2,920	1,480	1,370	2,920	0,033
14.05.2024	24,00	18,53	20,72	-2,19	2,540	0,000	2,540	1,100	1,000	2,540	0,025
15.05.2024	24,00	18,74	20,08	-1,34	1,080	0,000	1,080	1,120	1,000	1,080	0,010
16.05.2024	24,00	18,58	19,62	-1,04	0,460	0,000	0,460	1,100	1,000	0,460	0,001
17.05.2024	24,00	18,28	19,48	-1,20	0,480	0,000	0,480	1,110	1,000	0,480	0,001
18.05.2024	24,00	18,09	19,24	-1,15	0,460	0,000	0,460	1,090	1,000	0,460	0,000
19.05.2024	24,00	18,29	19,12	-0,83	0,440	0,000	0,440	1,100	1,000	0,440	0,000
20.05.2024	24,00	18,17	19,07	-0,90	0,130	0,000	0,130	1,740	1,500	0,130	0,000
21.05.2024	24,00	18,49	19,11	-0,62	0,330	0,000	0,330	1,170	1,000	0,330	0,001
Среднее	**24,00**	**39,09**	**23,29**	**15,80**	**13,868**	**0,000**	**13,868**	**3,782**	**3,012**	**13,868**	**0,505**
Итого	**744,00**				**429,910**	**0,000**	**429,910**			**429,910**	**15,651**

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /

ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru