

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.07.2024 по 21.08.2024

Потребитель: Филиал РГГМУ в г. Туапсе
Адрес: г. Туапсе, ул. Звездная, Общежитие

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 151366

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.07.2024	24,00	48,56	29,75	18,81	13,570	0,000	13,570	0,513	0,356	13,570	0,517
23.07.2024	24,00	37,33	28,10	9,23	12,310	0,000	12,310	0,299	0,216	12,310	0,337
24.07.2024	24,00	45,91	28,55	17,36	15,380	0,000	15,380	0,533	0,365	15,380	0,547
25.07.2024	24,00	49,77	29,13	20,64	14,860	0,000	14,860	0,523	0,370	14,860	0,582
26.07.2024	24,00	48,36	29,24	19,12	15,320	0,000	15,320	0,480	0,409	15,320	0,579
27.07.2024	24,00	48,95	29,31	19,64	16,800	0,000	16,800	0,480	0,409	16,800	0,650
28.07.2024	24,00	47,75	29,29	18,46	13,040	0,000	13,040	0,473	0,347	13,040	0,485
29.07.2024	24,00	24,52	26,75	-2,23	3,640	0,000	3,640	0,115	0,108	3,640	0,060
30.07.2024	24,00	24,63	26,10	-1,47	3,240	0,000	3,240	0,109	0,100	3,240	0,049
31.07.2024	24,00	44,11	26,36	17,75	15,190	0,000	15,190	0,308	0,221	15,190	0,513
01.08.2024	24,00	44,90	27,86	17,04	16,100	0,000	16,100	0,478	0,410	16,100	0,559
02.08.2024	24,00	46,14	28,13	18,01	16,390	0,000	16,390	0,484	0,410	16,390	0,585
03.08.2024	24,00	45,53	28,35	17,18	16,700	0,000	16,700	0,492	0,410	16,700	0,586
04.08.2024	24,00	44,87	28,35	16,52	16,790	0,000	16,790	0,490	0,410	16,790	0,578
05.08.2024	24,00	45,35	28,40	16,95	15,800	0,000	15,800	0,460	0,398	15,800	0,550
06.08.2024	24,00	45,96	28,44	17,52	16,320	0,000	16,320	0,477	0,410	16,320	0,579
07.08.2024	24,00	44,55	28,47	16,08	18,100	0,000	18,100	0,489	0,423	18,100	0,619
08.08.2024	24,00	44,38	28,36	16,02	16,980	0,000	16,980	0,471	0,409	16,980	0,574
09.08.2024	24,00	44,35	28,45	15,90	15,800	0,000	15,800	0,465	0,386	15,800	0,536
10.08.2024	24,00	46,46	28,69	17,77	18,410	0,000	18,410	0,493	0,403	18,410	0,664
11.08.2024	24,00	45,81	28,80	17,01	18,480	0,000	18,480	0,485	0,407	18,480	0,657
12.08.2024	24,00	44,58	28,85	15,73	17,020	0,000	17,020	0,466	0,407	17,020	0,582
13.08.2024	24,00	45,49	28,48	17,01	17,260	0,000	17,260	0,508	0,412	17,260	0,603
14.08.2024	24,00	45,28	28,44	16,84	18,180	0,000	18,180	0,488	0,398	18,180	0,632
15.08.2024	24,00	44,42	28,11	16,31	16,890	0,000	16,890	0,514	0,393	16,890	0,577
16.08.2024	24,00	43,23	28,12	15,11	17,810	0,000	17,810	0,503	0,463	17,810	0,585
17.08.2024	24,00	45,55	28,27	17,28	19,120	0,000	19,120	0,565	0,456	19,120	0,673
18.08.2024	24,00	45,68	28,21	17,47	18,160	0,000	18,160	0,562	0,396	18,160	0,640
19.08.2024	24,00	45,87	28,60	17,27	18,390	0,000	18,390	0,536	0,453	18,390	0,651
20.08.2024	24,00	44,68	28,62	16,06	17,790	0,000	17,790	0,502	0,457	17,790	0,609
21.08.2024	24,00	44,92	28,76	16,16	16,900	0,000	16,900	0,539	0,454	16,900	0,582
Среднее	24,00	44,13	28,37	15,76	15,701	0,000	15,701	0,461	0,376	15,701	0,546
Итого	744,00				486,740	0,000	486,740			486,740	16,940

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru