

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 12 блок 3

Номер прибора: 1602347

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	0,00	19,66	18,69	0,97	0,000	0,000	0,000	1,713	1,805	0,000	0,000
11.11.2023 23	0,00	19,03	18,63	0,40	0,000	0,000	0,000	1,713	1,815	0,000	0,000
12.11.2023 23	0,00	19,40	19,39	0,01	0,000	0,000	0,000	1,723	1,815	0,000	0,000
13.11.2023 23	0,00	19,35	18,92	0,43	0,000	0,000	0,000	1,723	1,815	0,000	0,000
14.11.2023 23	0,00	18,90	18,36	0,54	0,000	0,000	0,000	1,723	1,815	0,000	0,000
15.11.2023 23	0,00	17,75	17,80	-0,05	0,000	0,000	0,000	1,693	1,785	0,000	0,000
16.11.2023 23	0,00	17,99	17,69	0,30	0,000	0,000	0,000	1,642	1,734	0,000	0,000
17.11.2023 23	4,37	33,89	25,94	7,95	26,991	28,223	-1,232	3,661	3,732	0,485	0,514
18.11.2023 23	10,20	56,15	39,81	16,34	60,297	62,834	-2,537	6,557	6,618	0,985	1,029
19.11.2023 23	10,63	50,19	37,43	12,76	63,045	65,725	-2,680	6,802	6,852	0,799	0,835
20.11.2023 23	11,75	52,12	39,03	13,09	69,600	72,296	-2,696	7,016	7,067	0,905	0,944
21.11.2023 23	12,27	59,47	43,12	16,35	72,398	75,195	-2,797	7,005	7,056	1,180	1,229
22.11.2023 23	12,18	57,33	42,14	15,19	71,984	74,788	-2,804	7,077	7,118	1,089	1,136
Среднее	4,72	33,94	27,46	6,48	28,024	29,159	-1,134	3,850	3,925	0,419	0,438
Итого	61,40				364,315	379,061	-14,746			5,443	5,688

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
10.11.2023	30901,638	27938,192	349,159
22.11.2023	31265,953	28317,253	354,602

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru