

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 12 блок 4

Номер прибора: 13448

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	0,00	19,44	19,80	-0,36	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
11.11.2023 23	24,00	0,00	18,60	19,11	-0,51	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
12.11.2023 23	24,00	0,00	18,88	19,20	-0,32	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
13.11.2023 23	24,00	0,00	18,72	19,12	-0,40	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
14.11.2023 23	24,00	0,00	18,42	18,80	-0,38	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
15.11.2023 23	24,00	0,00	18,22	18,49	-0,27	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
16.11.2023 23	24,00	0,00	18,10	18,34	-0,24	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
17.11.2023 23	24,00	0,00	57,11	44,84	12,27	47,030	47,030	0,000	6,00	5,50	0,575	0,577
18.11.2023 23	24,00	0,00	55,97	45,22	10,75	116,110	116,110	0,000	6,00	5,50	1,247	1,248
19.11.2023 23	24,00	0,00	49,79	41,73	8,06	120,920	120,920	0,000	6,00	5,50	0,975	0,975
20.11.2023 23	24,00	0,00	51,72	43,51	8,21	133,330	133,330	0,000	6,00	5,50	1,092	1,095
21.11.2023 23	24,00	0,00	59,03	48,58	10,45	139,280	139,280	0,000	6,00	5,50	1,455	1,455
22.11.2023 23	24,00	0,00	56,99	47,40	9,59	138,450	138,450	0,000	6,00	5,50	1,327	1,328
Среднее	24,00	0,00	35,46	31,09	4,37	53,471	53,471	0,000	6,00	5,50	0,513	0,514
Итого	312,00	0,00				695,120	695,120	0,000			6,671	6,678

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru