

Отчет о потреблении холодного водоснабжения за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 16А/1

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1204396

Дата	ТС 3 - ХВС		
	ВР, ч	V1, м³	P1, кг/см³
23.05.2024 23	23,80	8,606	0,000
24.05.2024 23	24,00	7,376	0,000
25.05.2024 23	24,00	10,712	0,000
26.05.2024 23	24,00	10,021	0,000
27.05.2024 23	24,00	8,950	0,000
28.05.2024 23	24,00	9,131	0,000
29.05.2024 23	24,00	10,522	0,000
30.05.2024 23	24,00	10,403	0,000
31.05.2024 23	24,00	9,647	0,000
01.06.2024 23	24,00	10,095	0,000
02.06.2024 23	24,00	9,367	0,000
03.06.2024 23	24,00	8,678	0,000
04.06.2024 23	24,00	8,715	0,000
05.06.2024 23	24,00	9,063	0,000
06.06.2024 23	24,00	9,029	0,000
07.06.2024 23	24,00	9,737	0,000
08.06.2024 23	24,00	15,886	0,000
09.06.2024 23	24,00	10,356	0,000
10.06.2024 23	24,00	8,176	0,000
11.06.2024 23	24,00	7,887	0,000
12.06.2024 23	24,00	8,200	0,000
13.06.2024 23	24,00	9,035	0,000
14.06.2024 23	24,00	7,993	0,000
15.06.2024 23	24,00	9,294	0,000
16.06.2024 23	24,00	8,776	0,000
17.06.2024 23	24,00	10,248	0,000
18.06.2024 23	24,00	9,467	0,000
19.06.2024 23	24,00	10,053	0,000
20.06.2024 23	24,00	10,579	0,000
21.06.2024 23	24,00	9,664	0,000
22.06.2024 23	24,00	9,875	0,000
23.06.2024 23	24,00	9,940	0,000
Среднее	23,99	9,546	0,000
Итого	767,80	305,479	

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru