

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.06.2024 по 21.07.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 16А/1

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1204396

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
21.06.2024 23	24,00	60,54	47,77	12,77	0,000	17,875	-17,875	0,600	0,550	-17,875	-0,666
22.06.2024 23	24,00	63,41	48,78	14,63	0,000	13,886	-13,886	0,600	0,550	-13,886	-0,569
23.06.2024 23	24,00	61,55	48,09	13,46	0,000	14,510	-14,510	0,600	0,550	-14,510	-0,578
24.06.2024 23	24,00	58,02	46,47	11,55	0,000	16,634	-16,634	0,600	0,550	-16,634	-0,630
25.06.2024 23	24,00	58,01	47,22	10,79	0,000	20,946	-20,946	0,600	0,550	-20,946	-0,772
26.06.2024 23	24,00	62,56	48,64	13,92	0,000	15,391	-15,391	0,600	0,550	-15,391	-0,628
27.06.2024 23	24,00	61,00	48,26	12,74	0,000	15,655	-15,655	0,600	0,550	-15,655	-0,627
28.06.2024 23	24,00	57,20	46,01	11,19	0,000	16,781	-16,781	0,600	0,550	-16,781	-0,629
29.06.2024 23	24,00	59,49	47,50	11,99	0,000	19,150	-19,150	0,600	0,550	-19,150	-0,708
30.06.2024 23	24,00	62,24	48,48	13,76	0,000	15,344	-15,344	0,600	0,550	-15,344	-0,625
01.07.2024 23	24,00	50,80	42,54	8,26	0,000	14,070	-14,070	0,600	0,550	-14,070	-0,479
02.07.2024 23	24,00	57,90	46,40	11,50	0,000	14,990	-14,990	0,600	0,550	-14,990	-0,574
03.07.2024 23	24,00	60,83	48,16	12,67	0,000	14,910	-14,910	0,600	0,550	-14,910	-0,603
04.07.2024 23	24,00	61,85	49,10	12,75	0,000	15,080	-15,080	0,600	0,550	-15,080	-0,625
05.07.2024 23	24,00	60,38	48,36	12,02	0,000	15,046	-15,046	0,600	0,550	-15,046	-0,605
06.07.2024 23	24,00	60,71	48,28	12,43	9,936	14,453	-4,518	0,600	0,550	-4,518	-0,056
07.07.2024 23	24,00	60,96	48,78	12,18	19,184	14,768	4,416	0,600	0,550	4,416	0,411
08.07.2024 23	24,00	59,73	48,51	11,22	19,136	14,709	4,427	0,600	0,550	4,427	0,409
09.07.2024 23	24,00	59,48	47,99	11,49	19,137	15,115	4,021	0,600	0,550	4,021	0,390
10.07.2024 23	24,00	62,33	49,31	13,02	20,039	15,188	4,851	0,600	0,550	4,851	0,452
11.07.2024 23	24,00	62,20	50,22	11,98	23,088	18,890	4,198	0,600	0,550	4,198	0,439
12.07.2024 23	24,00	62,43	49,45	12,98	19,482	14,791	4,690	0,600	0,550	4,690	0,454
13.07.2024 23	24,00	61,88	49,54	12,34	19,226	15,206	4,019	0,600	0,550	4,019	0,405
14.07.2024 23	24,00	61,85	49,43	12,42	20,632	14,834	5,798	0,600	0,550	5,798	0,486
15.07.2024 23	24,00	58,81	48,11	10,70	19,925	14,341	5,583	0,600	0,550	5,583	0,473
16.07.2024 23	24,00	60,57	48,62	11,95	19,099	14,920	4,179	0,600	0,550	4,179	0,403
17.07.2024 23	24,00	61,69	49,26	12,43	19,186	14,821	4,365	0,600	0,550	4,365	0,416
18.07.2024 23	24,00	59,46	48,36	11,10	19,798	14,996	4,802	0,600	0,550	4,802	0,421
19.07.2024 23	24,00	60,08	48,27	11,81	19,356	14,846	4,510	0,600	0,550	4,510	0,410
20.07.2024 23	23,80	59,93	48,53	11,40	18,479	14,310	4,169	0,600	0,550	4,169	0,389
21.07.2024 23	24,00	58,89	48,05	10,84	20,339	15,706	4,633	0,600	0,550	4,633	0,419
Среднее	23,99	60,22	48,14	12,07	9,690	15,370	-5,681	0,600	0,550	-5,681	-0,097
Итого	743,80				306,042	482,164	-176,123			-176,123	-2,998

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
21.06.2024	37633,089	850,037
21.07.2024	37461,001	847,039

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 07.07.2024 по 21.07.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 16А/1

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1204396

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
07.07.2024 23	24,00	60,96	48,78	12,18	19,184	14,768	4,416	0,600	0,550	4,416	0,411
08.07.2024 23	24,00	59,73	48,51	11,22	19,136	14,709	4,427	0,600	0,550	4,427	0,409
09.07.2024 23	24,00	59,48	47,99	11,49	19,137	15,115	4,021	0,600	0,550	4,021	0,390
10.07.2024 23	24,00	62,33	49,31	13,02	20,039	15,188	4,851	0,600	0,550	4,851	0,452
11.07.2024 23	24,00	62,20	50,22	11,98	23,088	18,890	4,198	0,600	0,550	4,198	0,439
12.07.2024 23	24,00	62,43	49,45	12,98	19,482	14,791	4,690	0,600	0,550	4,690	0,454
13.07.2024 23	24,00	61,88	49,54	12,34	19,226	15,206	4,019	0,600	0,550	4,019	0,405
14.07.2024 23	24,00	61,85	49,43	12,42	20,632	14,834	5,798	0,600	0,550	5,798	0,486
15.07.2024 23	24,00	58,81	48,11	10,70	19,925	14,341	5,583	0,600	0,550	5,583	0,473
16.07.2024 23	24,00	60,57	48,62	11,95	19,099	14,920	4,179	0,600	0,550	4,179	0,403
17.07.2024 23	24,00	61,69	49,26	12,43	19,186	14,821	4,365	0,600	0,550	4,365	0,416
18.07.2024 23	24,00	59,46	48,36	11,10	19,798	14,996	4,802	0,600	0,550	4,802	0,421
19.07.2024 23	24,00	60,08	48,27	11,81	19,356	14,846	4,510	0,600	0,550	4,510	0,410
20.07.2024 23	23,80	59,93	48,53	11,40	18,479	14,310	4,169	0,600	0,550	4,169	0,389
21.07.2024 23	24,00	58,89	48,05	10,84	20,339	15,706	4,633	0,600	0,550	4,633	0,419
Среднее	23,99	60,69	48,83	11,86	19,376	14,978	4,578	0,600	0,550	4,578	0,425
Итого	359,80				296,106	227,443	68,663			68,663	6,377

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
07.07.2024	37391,032	840,663
21.07.2024	37461,001	847,039

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru