

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 1

Номер прибора: 110747

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	0,00	20,39	20,50	-0,11	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
11.11.2023 23	24,00	0,00	20,03	20,08	-0,05	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
12.11.2023 23	24,00	0,00	20,25	20,27	-0,02	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
13.11.2023 23	24,00	0,00	20,18	20,21	-0,03	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
14.11.2023 23	24,00	0,00	19,96	20,02	-0,06	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000	-0,000
15.11.2023 23	24,00	0,00	45,49	41,82	3,67	31,830	31,830	0,000	6,00	5,50	0,117	0,117
16.11.2023 23	24,00	0,00	51,40	46,66	4,74	126,710	126,710	0,000	6,00	5,50	0,598	0,601
17.11.2023 23	24,00	0,00	55,63	48,88	6,75	121,780	121,780	0,000	6,00	5,50	0,819	0,822
18.11.2023 23	24,00	0,00	55,99	47,39	8,60	113,210	112,770	0,440	6,00	5,50	0,974	0,970
19.11.2023 23	24,00	0,00	52,25	43,20	9,05	111,020	111,020	0,000	6,00	5,50	1,001	1,005
20.11.2023 23	24,00	0,00	55,28	45,01	10,27	111,210	111,210	0,000	6,00	5,50	1,139	1,142
21.11.2023 23	24,00	0,00	60,94	48,13	12,81	113,040	101,270	11,770	6,00	5,50	1,462	1,297
22.11.2023 23	24,00	0,00	56,75	44,50	12,25	111,930	86,610	25,320	6,00	5,50	1,369	1,061
Среднее	24,00	0,00	41,12	35,90	5,22	64,672	61,785	2,887	6,00	5,50	0,575	0,540
Итого	312,00	0,00				840,730	803,200	37,530			7,479	7,014

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
10.11.2023					
22.11.2023					

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru