

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: БКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 1

Номер прибора: 110747

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.10.2023	24,00	49,05	39,91	9,14	13,000	7,680	5,320	5,000	5,000	5,320	0,273
23.10.2023	24,00	49,61	40,85	8,76	13,280	8,470	4,810	5,000	5,000	4,810	0,257
24.10.2023	24,00	49,86	41,36	8,50	14,180	8,730	5,450	5,000	5,000	5,450	0,281
25.10.2023	24,00	47,77	40,32	7,45	13,580	8,830	4,750	5,000	5,000	4,750	0,238
26.10.2023	24,00	47,85	40,10	7,75	13,470	9,040	4,430	5,000	5,000	4,430	0,230
27.10.2023	24,00	49,55	41,10	8,45	13,190	8,370	4,820	5,000	5,000	4,820	0,254
28.10.2023	24,00	50,36	41,68	8,68	13,240	8,870	4,370	5,000	5,000	4,370	0,246
29.10.2023	25,00	50,22	41,85	8,37	13,830	8,180	5,650	5,000	5,000	5,650	0,288
30.10.2023	24,00	50,91	42,12	8,79	13,370	8,070	5,300	5,000	5,000	5,300	0,280
31.10.2023	24,00	52,45	43,67	8,78	13,920	9,540	4,380	5,000	5,000	4,380	0,262
01.11.2023	24,00	47,80	39,54	8,26	9,400	4,020	5,380	5,000	5,000	5,380	0,232
02.11.2023	24,00	50,07	42,38	7,69	14,930	5,470	9,460	5,000	5,000	9,460	0,413
03.11.2023	24,00	50,09	42,98	7,11	16,040	8,600	7,440	5,000	5,000	7,440	0,355
04.11.2023	24,00	52,88	45,18	7,70	15,180	11,140	4,040	5,000	5,000	4,040	0,256
05.11.2023	24,00	52,34	42,44	9,90	11,110	6,800	4,310	5,000	5,000	4,310	0,244
06.11.2023	24,00	50,66	41,67	8,99	12,950	7,890	5,060	5,000	5,000	5,060	0,271
07.11.2023	24,00	50,41	41,19	9,22	12,300	8,200	4,100	5,000	5,000	4,100	0,231
08.11.2023	24,00	51,96	41,82	10,14	12,070	8,000	4,070	5,000	5,000	4,070	0,245
09.11.2023	24,00	49,26	40,50	8,76	12,860	8,030	4,830	5,000	5,000	4,830	0,252
10.11.2023	24,00	49,08	40,37	8,71	13,190	8,480	4,710	5,000	5,000	4,710	0,249
11.11.2023	24,00	49,76	41,10	8,66	13,600	8,760	4,840	5,000	5,000	4,840	0,264
12.11.2023	24,00	50,37	41,33	9,04	13,540	8,330	5,210	5,000	5,000	5,210	0,277
13.11.2023	24,00	48,32	39,40	8,92	12,390	7,500	4,890	5,000	5,000	4,890	0,247
14.11.2023	24,00	49,78	40,67	9,11	13,670	8,360	5,310	5,000	5,000	5,310	0,280
15.11.2023	24,00	49,60	40,62	8,98	14,040	8,550	5,490	5,000	5,000	5,490	0,286
16.11.2023	24,00	52,97	42,73	10,24	13,060	8,660	4,400	5,000	5,000	4,400	0,267
17.11.2023	24,00	53,65	43,31	10,34	12,840	8,600	4,240	5,000	5,000	4,240	0,263
18.11.2023	24,00	53,47	43,27	10,20	12,740	8,650	4,090	5,000	5,000	4,090	0,257
19.11.2023	24,00	52,52	43,46	9,06	15,180	10,330	4,850	5,000	5,000	4,850	0,290
20.11.2023	24,00	52,43	43,20	9,23	13,500	8,720	4,780	5,000	5,000	4,780	0,278
Среднее	24,03	50,50	41,67	8,83	13,322	8,296	5,026	5,000	5,000	5,026	0,269
Итого	721,00				399,650	248,870	150,780			150,780	8,066

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru