

Отчет о потреблении тепловой энергии за период
с 21.04.2024 по 21.05.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 1

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 110747

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
21.04.2024	24,00	55,44	46,47	8,97	17,270	12,990	4,280	5,000	5,000	4,280	0,307
22.04.2024	24,00	56,29	47,08	9,21	18,200	13,270	4,930	5,000	5,000	4,930	0,346
23.04.2024	24,00	54,79	45,80	8,99	5,940	4,880	1,060	5,000	5,000	1,060	0,090
24.04.2024	24,00	53,12	46,17	6,95	17,420	10,340	7,080	5,000	5,000	7,080	0,373
25.04.2024	24,00	57,48	48,80	8,68	18,190	14,400	3,790	5,000	5,000	3,790	0,303
26.04.2024	24,00	54,37	47,47	6,90	16,030	12,120	3,910	5,000	5,000	3,910	0,254
27.04.2024	24,00	56,71	48,31	8,40	16,240	11,500	4,740	5,000	5,000	4,740	0,316
28.04.2024	24,00	56,82	48,59	8,23	16,990	12,770	4,220	5,000	5,000	4,220	0,298
29.04.2024	24,00	55,72	48,20	7,52	17,570	13,240	4,330	5,000	5,000	4,330	0,292
30.04.2024	24,00	52,22	44,92	7,30	16,670	11,740	4,930	5,000	5,000	4,930	0,289
01.05.2024	24,00	56,04	47,62	8,42	16,900	12,560	4,340	5,000	5,000	4,340	0,300
02.05.2024	24,00	56,83	48,07	8,76	16,710	11,700	5,010	5,000	5,000	5,010	0,334
03.05.2024	24,00	54,48	46,48	8,00	16,530	12,130	4,400	5,000	5,000	4,400	0,289
04.05.2024	24,00	54,82	47,31	7,51	16,230	11,230	5,000	5,000	5,000	5,000	0,304
05.05.2024	24,00	56,20	47,66	8,54	16,480	12,260	4,220	5,000	5,000	4,220	0,296
06.05.2024	24,00	54,10	45,79	8,31	14,890	9,540	5,350	5,000	5,000	5,350	0,311
07.05.2024	24,00	52,58	44,37	8,21	15,320	11,140	4,180	5,000	5,000	4,180	0,260
08.05.2024	24,00	53,14	44,27	8,87	14,490	10,450	4,040	5,000	5,000	4,040	0,257
09.05.2024	24,00	55,06	45,77	9,29	14,790	10,760	4,030	5,000	5,000	4,030	0,275
10.05.2024	24,00	56,18	46,29	9,89	14,570	10,820	3,750	5,000	5,000	3,750	0,273
11.05.2024	24,00	55,64	47,05	8,59	14,120	9,910	4,210	5,000	5,000	4,210	0,269
12.05.2024	24,00	56,35	46,47	9,88	15,960	11,260	4,700	5,000	5,000	4,700	0,323
13.05.2024	24,00	44,98	46,86	-1,88	0,170	0,090	0,080	5,000	5,000	0,080	0,002
14.05.2024	24,00	20,33	19,50	0,83	0,030	0,000	0,030	5,000	5,000	0,030	0,000
15.05.2024	24,00	18,81	18,97	-0,16	0,040	0,000	0,040	5,000	5,000	0,040	0,000
16.05.2024	24,00	17,62	18,73	-1,11	0,070	0,000	0,070	5,000	5,000	0,070	0,000
17.05.2024	24,00	18,72	18,32	0,40	0,010	0,000	0,010	5,000	5,000	0,010	0,000
18.05.2024	24,00	16,97	18,07	-1,10	0,030	0,000	0,030	5,000	5,000	0,030	0,000
19.05.2024	24,00	18,70	18,00	0,70	0,010	0,000	0,010	5,000	5,000	0,010	0,000
20.05.2024	24,00	16,20	17,89	-1,69	0,030	0,000	0,030	5,000	5,000	0,030	0,000
21.05.2024	24,00	18,20	18,04	0,16	0,010	0,000	0,010	5,000	5,000	0,010	0,000
Среднее	24,00	45,32	39,46	5,86	11,223	8,100	3,123	5,000	5,000	3,123	0,205
Итого	744,00				347,910	251,100	96,810			96,810	6,361

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru