

Отчет о потреблении тепловой энергии за период
с 21.06.2024 по 21.07.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 1

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 110747

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
21.06.2024	24,00	56,68	47,72	8,96	12,120	8,530	3,590	0,490	0,490	3,590	0,235
22.06.2024	24,00	59,72	49,24	10,48	12,030	8,730	3,300	0,490	0,490	3,300	0,250
23.06.2024	24,00	58,52	48,85	9,67	12,740	9,330	3,410	0,490	0,490	3,410	0,250
24.06.2024	24,00	54,36	46,56	7,80	11,910	8,320	3,590	0,490	0,490	3,590	0,217
25.06.2024	24,00	55,21	47,43	7,78	13,000	9,990	3,010	0,490	0,490	3,010	0,210
26.06.2024	24,00	58,96	49,54	9,42	12,300	8,740	3,560	0,490	0,490	3,560	0,250
27.06.2024	24,00	57,53	48,53	9,00	13,380	9,890	3,490	0,490	0,490	3,490	0,252
28.06.2024	24,00	53,47	46,30	7,17	12,370	8,730	3,640	0,490	0,490	3,640	0,215
29.06.2024	24,00	56,51	47,72	8,79	13,170	8,960	4,210	0,490	0,490	4,210	0,269
30.06.2024	24,00	59,25	50,67	8,58	12,990	9,520	3,470	0,490	0,490	3,470	0,250
01.07.2024	24,00	48,96	43,61	5,35	14,990	11,320	3,670	0,490	0,490	3,670	0,201
02.07.2024	24,00	55,33	46,38	8,95	12,380	8,110	4,270	0,490	0,490	4,270	0,257
03.07.2024	24,00	58,44	49,10	9,34	12,430	8,780	3,650	0,490	0,490	3,650	0,254
04.07.2024	24,00	59,64	50,09	9,55	12,390	8,940	3,450	0,490	0,490	3,450	0,254
05.07.2024	24,00	57,29	48,53	8,76	12,520	9,430	3,090	0,490	0,490	3,090	0,222
06.07.2024	24,00	57,56	49,93	7,63	12,990	9,030	3,960	0,490	0,490	3,960	0,251
07.07.2024	24,00	57,75	49,33	8,42	13,050	9,240	3,810	0,490	0,490	3,810	0,255
08.07.2024	24,00	57,33	48,25	9,08	12,430	8,810	3,620	0,490	0,490	3,620	0,242
09.07.2024	24,00	56,35	47,45	8,90	12,290	8,880	3,410	0,490	0,490	3,410	0,228
10.07.2024	24,00	58,43	48,83	9,60	11,730	8,460	3,270	0,490	0,490	3,270	0,233
11.07.2024	24,00	57,85	48,78	9,07	11,850	8,320	3,530	0,490	0,490	3,530	0,237
12.07.2024	24,00	59,26	50,02	9,24	12,520	9,360	3,160	0,490	0,490	3,160	0,240
13.07.2024	24,00	57,98	48,76	9,22	12,580	9,250	3,330	0,490	0,490	3,330	0,238
14.07.2024	24,00	57,68	49,88	7,80	12,290	9,170	3,120	0,490	0,490	3,120	0,213
15.07.2024	24,00	57,42	50,78	6,64	9,930	6,740	3,190	0,490	0,490	3,190	0,190
16.07.2024	24,00	58,09	50,11	7,98	14,430	10,740	3,690	0,490	0,490	3,690	0,260
17.07.2024	24,00	58,54	50,41	8,13	14,580	11,150	3,430	0,490	0,490	3,430	0,256
18.07.2024	24,00	57,08	49,88	7,20	13,900	10,460	3,440	0,490	0,490	3,440	0,234
19.07.2024	24,00	58,12	50,14	7,98	12,630	9,320	3,310	0,490	0,490	3,310	0,231
20.07.2024	24,00	58,31	49,76	8,55	14,150	10,630	3,520	0,490	0,490	3,520	0,259
21.07.2024	24,00	56,84	48,94	7,90	15,310	11,220	4,090	0,490	0,490	4,090	0,275
Среднее	24,00	57,24	48,76	8,48	12,819	9,294	3,525	0,490	0,490	3,525	0,240
Итого	744,00				397,380	288,100	109,280			109,280	7,428

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru