

Отчет о потреблении тепловой энергии за период
с 22.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 1

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 110747

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.08.2024	24,00	52,85	45,66	7,19	11,350	7,630	3,720	5,000	5,000	3,720	0,207
23.08.2024	24,00	53,68	45,82	7,86	11,400	7,500	3,900	5,000	5,000	3,900	0,219
24.08.2024	24,00	53,03	45,98	7,05	12,370	7,980	4,390	5,000	5,000	4,390	0,236
25.08.2024	24,00	51,22	40,93	10,29	7,560	2,700	4,860	5,000	5,000	4,860	0,222
26.08.2024	24,00	54,17	45,63	8,54	13,560	7,850	5,710	5,000	5,000	5,710	0,310
27.08.2024	24,00	53,52	45,79	7,73	11,860	8,320	3,540	5,000	5,000	3,540	0,211
28.08.2024	24,00	52,28	44,83	7,45	11,640	7,630	4,010	5,000	5,000	4,010	0,217
29.08.2024	24,00	53,58	46,56	7,02	14,430	10,520	3,910	5,000	5,000	3,910	0,242
30.08.2024	24,00	53,33	46,20	7,13	12,710	9,250	3,460	5,000	5,000	3,460	0,209
31.08.2024	24,00	53,66	45,66	8,00	11,080	7,680	3,400	5,000	5,000	3,400	0,201
01.09.2024	24,00	53,51	46,08	7,43	12,000	6,820	5,180	5,000	5,000	5,180	0,268
02.09.2024	24,00	53,60	46,13	7,47	13,020	9,400	3,620	5,000	5,000	3,620	0,223
03.09.2024	24,00	55,91	47,90	8,01	12,600	9,140	3,460	5,000	5,000	3,460	0,231
04.09.2024	24,00	53,70	45,74	7,96	11,050	7,410	3,640	5,000	5,000	3,640	0,209
05.09.2024	24,00	56,28	46,54	9,74	11,200	7,640	3,560	5,000	5,000	3,560	0,230
06.09.2024	24,00	58,78	49,04	9,74	11,400	8,150	3,250	5,000	5,000	3,250	0,231
07.09.2024	24,00	55,91	46,52	9,39	10,810	8,010	2,800	5,000	5,000	2,800	0,194
08.09.2024	24,00	54,94	46,75	8,19	10,750	7,620	3,130	5,000	5,000	3,130	0,193
09.09.2024	24,00	53,71	44,22	9,49	10,070	6,710	3,360	5,000	5,000	3,360	0,201
10.09.2024	24,00	55,28	46,18	9,10	10,220	6,930	3,290	5,000	5,000	3,290	0,203
11.09.2024	24,00	55,01	46,19	8,82	13,090	10,470	2,620	5,000	5,000	2,620	0,200
12.09.2024	24,00	53,57	44,26	9,31	11,660	9,000	2,660	5,000	5,000	2,660	0,192
13.09.2024	24,00	55,28	46,26	9,02	9,710	6,810	2,900	5,000	5,000	2,900	0,182
14.09.2024	24,00	55,89	46,35	9,54	9,500	7,020	2,480	5,000	5,000	2,480	0,170
15.09.2024	24,00	55,96	47,27	8,69	11,510	8,740	2,770	5,000	5,000	2,770	0,196
16.09.2024	24,00	53,02	44,73	8,29	10,440	7,610	2,830	5,000	5,000	2,830	0,177
17.09.2024	24,00	52,87	44,71	8,16	11,920	7,790	4,130	5,000	5,000	4,130	0,232
18.09.2024	24,00	56,20	47,09	9,11	11,130	7,630	3,500	5,000	5,000	3,500	0,221
19.09.2024	24,00	55,42	46,15	9,27	14,040	10,620	3,420	5,000	5,000	3,420	0,244
20.09.2024	24,00	53,54	43,75	9,79	12,240	9,020	3,220	5,000	5,000	3,220	0,218
Среднее	24,00	54,32	45,83	8,49	11,544	7,987	3,557	5,000	5,000	3,557	0,216
Итого	720,00				346,320	239,600	106,720			106,720	6,489

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru