

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: БКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 2

Номер прибора: 111484

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.10.2023	24,00	50,96	42,51	8,45	16,110	13,380	2,730	7,000	7,000	2,730	0,224
23.10.2023	24,00	51,61	43,28	8,33	15,970	14,480	1,490	7,000	7,000	1,490	0,183
24.10.2023	24,00	51,79	43,67	8,12	16,860	14,200	2,660	7,000	7,000	2,660	0,227
25.10.2023	24,00	49,58	42,10	7,48	16,540	14,560	1,980	7,000	7,000	1,980	0,186
26.10.2023	24,00	49,79	42,04	7,75	16,530	14,320	2,210	7,000	7,000	2,210	0,197
27.10.2023	24,00	51,80	43,21	8,59	16,090	14,170	1,920	7,000	7,000	1,920	0,204
28.10.2023	24,00	52,56	43,93	8,63	16,610	13,930	2,680	7,000	7,000	2,680	0,234
29.10.2023	24,00	52,42	43,97	8,45	16,180	14,170	2,010	7,000	7,000	2,010	0,206
30.10.2023	24,00	52,93	44,42	8,51	16,000	14,060	1,940	7,000	7,000	1,940	0,203
31.10.2023	24,00	54,52	45,91	8,61	16,540	14,830	1,710	7,000	7,000	1,710	0,205
01.11.2023	24,00	50,27	42,38	7,89	11,470	9,330	2,140	7,000	7,000	2,140	0,160
02.11.2023	24,00	51,71	44,82	6,89	17,000	14,830	2,170	7,000	7,000	2,170	0,193
03.11.2023	24,00	52,22	44,81	7,41	17,870	15,490	2,380	7,000	7,000	2,380	0,215
04.11.2023	24,00	55,26	46,58	8,68	17,780	16,010	1,770	7,000	7,000	1,770	0,219
05.11.2023	24,00	55,18	45,05	10,13	14,590	12,080	2,510	7,000	7,000	2,510	0,232
06.11.2023	24,00	52,76	43,97	8,79	16,320	13,450	2,870	7,000	7,000	2,870	0,240
07.11.2023	24,00	52,68	43,67	9,01	15,920	13,610	2,310	7,000	7,000	2,310	0,219
08.11.2023	24,00	54,37	44,71	9,66	15,920	13,470	2,450	7,000	7,000	2,450	0,236
09.11.2023	24,00	51,50	43,00	8,50	16,140	13,960	2,180	7,000	7,000	2,180	0,207
10.11.2023	24,00	51,31	42,78	8,53	16,050	13,850	2,200	7,000	7,000	2,200	0,208
11.11.2023	24,00	52,22	43,17	9,05	16,800	13,910	2,890	7,000	7,000	2,890	0,245
12.11.2023	24,00	52,90	43,71	9,19	16,440	13,790	2,650	7,000	7,000	2,650	0,241
13.11.2023	24,00	50,27	41,76	8,51	15,980	13,150	2,830	7,000	7,000	2,830	0,224
14.11.2023	24,00	51,84	42,82	9,02	16,280	13,950	2,330	7,000	7,000	2,330	0,220
15.11.2023	24,00	51,73	42,66	9,07	16,360	14,170	2,190	7,000	7,000	2,190	0,217
16.11.2023	24,00	55,41	45,33	10,08	16,290	13,470	2,820	7,000	7,000	2,820	0,264
17.11.2023	24,00	55,93	45,63	10,30	16,550	13,610	2,940	7,000	7,000	2,940	0,276
18.11.2023	24,00	55,64	45,58	10,06	16,140	14,160	1,980	7,000	7,000	1,980	0,231
19.11.2023	24,00	54,82	45,86	8,96	20,020	16,860	3,160	7,000	7,000	3,160	0,290
20.11.2023	24,00	55,11	45,79	9,32	14,470	12,220	2,250	7,000	7,000	2,250	0,211
Среднее	24,00	52,70	43,97	8,73	16,261	13,916	2,345	7,000	7,000	2,345	0,221
Итого	720,00				487,820	417,470	70,350			70,350	6,617

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru