

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 2

Номер прибора: 111484

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	0,00	22,45	21,61	0,84	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	0,00	22,07	21,32	0,75	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	0,00	21,90	21,37	0,53	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	0,00	22,01	21,42	0,59	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	0,00	22,00	21,10	0,90	0,000	0,000	0,000	7,00	7,00	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	0,00	44,94	36,82	8,12	19,650	20,130	-0,480	7,00	7,00	0,158	0,163
16.11.2023 23	24,00	0,00	51,38	42,40	8,98	93,070	95,430	-2,360	7,00	7,00	0,855	0,857
17.11.2023 23	24,00	0,00	56,06	45,33	10,73	90,430	89,120	1,310	7,00	7,00	0,967	0,956
18.11.2023 23	24,00	0,00	56,22	45,41	10,81	85,200	83,870	1,330	7,00	7,00	0,919	0,907
19.11.2023 23	24,00	0,00	52,48	41,91	10,57	83,380	82,100	1,280	7,00	7,00	0,878	0,868
20.11.2023 23	24,00	0,00	55,50	42,96	12,54	83,620	82,290	1,330	7,00	7,00	1,049	1,032
21.11.2023 23	24,00	0,00	61,31	45,54	15,77	84,500	83,220	1,280	7,00	7,00	1,329	1,312
22.11.2023 23	24,00	0,00	57,16	43,32	13,84	83,010	81,740	1,270	7,00	7,00	1,148	1,131
Среднее	24,00	0,00	41,96	34,65	7,31	47,912	47,531	0,382	7,00	7,00	0,562	0,556
Итого	312,00	0,00				622,860	617,900	4,960			7,303	7,227

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru