

Отчет о потреблении тепловой энергии за период
с 22.01.2024 по 19.02.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 2

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 111484

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.01.2024	24,00	59,93	48,92	11,01	19,560	16,630	2,930	7,000	7,000	2,930	0,326
23.01.2024	24,00	60,03	49,11	10,92	19,540	16,520	3,020	7,000	7,000	3,020	0,329
24.01.2024	24,00	61,95	50,31	11,64	19,800	16,580	3,220	7,000	7,000	3,220	0,352
25.01.2024	24,00	61,30	50,00	11,30	19,620	16,230	3,390	7,000	7,000	3,390	0,353
26.01.2024	24,00	59,61	48,69	10,92	19,680	16,630	3,050	7,000	7,000	3,050	0,328
27.01.2024	24,00	63,01	51,17	11,84	19,780	16,370	3,410	7,000	7,000	3,410	0,365
28.01.2024	24,00	61,37	50,24	11,13	20,430	16,740	3,690	7,000	7,000	3,690	0,369
29.01.2024	24,00	65,55	52,93	12,62	19,790	16,780	3,010	7,000	7,000	3,010	0,365
30.01.2024	24,00	62,00	50,78	11,22	19,530	16,950	2,580	7,000	7,000	2,580	0,320
31.01.2024	24,00	62,53	51,09	11,44	19,510	16,220	3,290	7,000	7,000	3,290	0,348
01.02.2024	24,00	61,93	51,00	10,93	20,480	17,110	3,370	7,000	7,000	3,370	0,354
02.02.2024	24,00	64,27	52,78	11,49	19,760	16,520	3,240	7,000	7,000	3,240	0,354
03.02.2024	24,00	60,53	50,52	10,01	20,370	17,330	3,040	7,000	7,000	3,040	0,321
04.02.2024	24,00	60,14	49,90	10,24	20,270	17,130	3,140	7,000	7,000	3,140	0,322
05.02.2024	24,00	60,41	50,05	10,36	15,340	11,210	4,130	7,000	7,000	4,130	0,320
06.02.2024	24,00	60,67	51,07	9,60	22,520	10,550	11,970	7,000	7,000	11,970	0,688
07.02.2024	24,00	60,54	50,61	9,93	22,630	19,210	3,420	7,000	7,000	3,420	0,350
08.02.2024	24,00	60,03	49,97	10,06	20,970	17,800	3,170	7,000	7,000	3,170	0,329
09.02.2024	24,00	61,06	50,00	11,06	19,830	16,500	3,330	7,000	7,000	3,330	0,344
10.02.2024	24,00	60,64	49,75	10,89	20,060	16,440	3,620	7,000	7,000	3,620	0,356
11.02.2024	24,00	60,43	49,51	10,92	19,730	16,220	3,510	7,000	7,000	3,510	0,350
12.02.2024	24,00	60,64	49,92	10,72	20,240	16,390	3,850	7,000	7,000	3,850	0,363
13.02.2024	24,00	59,53	49,33	10,20	20,190	16,890	3,300	7,000	7,000	3,300	0,330
14.02.2024	24,00	59,35	49,25	10,10	20,400	16,900	3,500	7,000	7,000	3,500	0,336
15.02.2024	24,00	60,86	50,37	10,49	20,410	16,550	3,860	7,000	7,000	3,860	0,363
16.02.2024	24,00	59,76	49,45	10,31	19,900	16,670	3,230	7,000	7,000	3,230	0,327
17.02.2024	24,00	60,91	50,12	10,79	20,370	16,650	3,720	7,000	7,000	3,720	0,363
18.02.2024	24,00	60,62	49,88	10,74	20,380	16,730	3,650	7,000	7,000	3,650	0,354
19.02.2024	24,00	60,66	49,69	10,97	19,610	16,070	3,540	7,000	7,000	3,540	0,352
Среднее	24,00	61,04	50,22	10,82	20,024	16,363	3,661	7,000	7,000	3,661	0,356
Итого	696,00				580,700	474,520	106,180			106,180	10,331

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru