

Отчет о потреблении тепловой энергии за период
с 20.02.2024 по 21.03.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 2

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 111484

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
20.02.2024	24,00	58,43	48,04	10,39	19,690	16,100	3,590	7,000	7,000	3,590	0,337
21.02.2024	24,00	60,21	49,23	10,98	20,000	16,190	3,810	7,000	7,000	3,810	0,363
22.02.2024	24,00	60,56	49,36	11,20	19,870	16,300	3,570	7,000	7,000	3,570	0,358
23.02.2024	24,00	60,70	49,42	11,28	17,240	13,940	3,300	7,000	7,000	3,300	0,320
24.02.2024	24,00	59,90	49,20	10,70	19,640	15,610	4,030	7,000	7,000	4,030	0,364
25.02.2024	24,00	60,13	49,26	10,87	19,690	16,070	3,620	7,000	7,000	3,620	0,351
26.02.2024	24,00	60,51	49,81	10,70	19,840	16,550	3,290	7,000	7,000	3,290	0,337
27.02.2024	24,00	59,40	48,98	10,42	19,950	16,320	3,630	7,000	7,000	3,630	0,348
28.02.2024	24,00	59,88	49,43	10,45	20,010	16,490	3,520	7,000	7,000	3,520	0,343
29.02.2024	24,00	59,41	49,63	9,78	7,600	6,280	1,320	7,000	7,000	1,320	0,126
01.03.2024	24,00	22,00	48,62	-26,62	0,150	4,160	-4,010	7,000	7,000	-4,010	-0,148
02.03.2024	24,00	60,67	49,85	10,82	0,000	15,450	-15,450	7,000	7,000	-15,450	-0,582
03.03.2024	24,00	58,67	48,50	10,17	0,000	15,050	-15,050	7,000	7,000	-15,050	-0,547
04.03.2024	24,00	59,57	48,66	10,91	0,000	15,070	-15,070	7,000	7,000	-15,070	-0,549
05.03.2024	24,00	59,93	48,88	11,05	0,000	14,870	-14,870	7,000	7,000	-14,870	-0,544
06.03.2024	24,00	59,13	48,55	10,58	0,000	15,130	-15,130	7,000	7,000	-15,130	-0,553
07.03.2024	24,00	59,44	48,62	10,82	0,000	15,050	-15,050	7,000	7,000	-15,050	-0,548
08.03.2024	24,00	56,87	46,73	10,14	0,000	14,750	-14,750	7,000	7,000	-14,750	-0,508
09.03.2024	24,00	58,14	47,56	10,58	0,000	15,340	-15,340	7,000	7,000	-15,340	-0,545
10.03.2024	24,00	57,30	46,91	10,39	0,000	14,890	-14,890	7,000	7,000	-14,890	-0,517
11.03.2024	24,00	58,03	47,30	10,73	0,000	15,370	-15,370	7,000	7,000	-15,370	-0,540
12.03.2024	24,00	53,44	44,51	8,93	0,000	15,530	-15,530	7,000	7,000	-15,530	-0,506
13.03.2024	24,00	33,81	41,64	-7,83	0,000	5,870	-5,870	7,000	7,000	-5,870	-0,174
14.03.2024	24,00	22,32	20,50	1,82	0,000	0,050	-0,050	7,000	7,000	-0,050	0,000
15.03.2024	24,00	36,08	30,98	5,10	3,370	1,910	1,460	7,000	7,000	1,460	0,047
16.03.2024	24,00	34,98	31,23	3,75	9,890	6,000	3,890	7,000	7,000	3,890	0,118
17.03.2024	24,00	34,44	29,36	5,08	6,960	3,110	3,850	7,000	7,000	3,850	0,110
18.03.2024	24,00	37,15	32,55	4,60	14,930	10,390	4,540	7,000	7,000	4,540	0,167
19.03.2024	24,00	35,40	31,91	3,49	19,800	15,060	4,740	7,000	7,000	4,740	0,172
20.03.2024	24,00	34,39	30,70	3,69	16,110	12,030	4,080	7,000	7,000	4,080	0,143
21.03.2024	24,00	34,29	30,85	3,44	16,650	12,180	4,470	7,000	7,000	4,470	0,149
Среднее	24,00	50,49	43,44	7,05	8,755	12,487	-3,733	7,000	7,000	-3,733	-0,068
Итого	744,00				271,390	387,110	-115,720			-115,720	-2,108

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии за период
с 20.02.2024 по 29.02.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 2

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 111484

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
20.02.2024	24,00	58,43	48,04	10,39	19,690	16,100	3,590	7,000	7,000	3,590	0,337
21.02.2024	24,00	60,21	49,23	10,98	20,000	16,190	3,810	7,000	7,000	3,810	0,363
22.02.2024	24,00	60,56	49,36	11,20	19,870	16,300	3,570	7,000	7,000	3,570	0,358
23.02.2024	24,00	60,70	49,42	11,28	17,240	13,940	3,300	7,000	7,000	3,300	0,320
24.02.2024	24,00	59,90	49,20	10,70	19,640	15,610	4,030	7,000	7,000	4,030	0,364
25.02.2024	24,00	60,13	49,26	10,87	19,690	16,070	3,620	7,000	7,000	3,620	0,351
26.02.2024	24,00	60,51	49,81	10,70	19,840	16,550	3,290	7,000	7,000	3,290	0,337
27.02.2024	24,00	59,40	48,98	10,42	19,950	16,320	3,630	7,000	7,000	3,630	0,348
28.02.2024	24,00	59,88	49,43	10,45	20,010	16,490	3,520	7,000	7,000	3,520	0,343
29.02.2024	24,00	59,41	49,63	9,78	7,600	6,280	1,320	7,000	7,000	1,320	0,126
Среднее	24,00	59,91	49,24	10,68	18,353	14,985	3,368	7,000	7,000	3,368	0,325
Итого	240,00				183,530	149,850	33,680			33,680	3,247

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии за период
с 15.03.2024 по 21.03.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 2

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 111484

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
15.03.2024	24,00	36,08	30,98	5,10	3,370	1,910	1,460	7,000	7,000	1,460	0,047
16.03.2024	24,00	34,98	31,23	3,75	9,890	6,000	3,890	7,000	7,000	3,890	0,118
17.03.2024	24,00	34,44	29,36	5,08	6,960	3,110	3,850	7,000	7,000	3,850	0,110
18.03.2024	24,00	37,15	32,55	4,60	14,930	10,390	4,540	7,000	7,000	4,540	0,167
19.03.2024	24,00	35,40	31,91	3,49	19,800	15,060	4,740	7,000	7,000	4,740	0,172
20.03.2024	24,00	34,39	30,70	3,69	16,110	12,030	4,080	7,000	7,000	4,080	0,143
21.03.2024	24,00	34,29	30,85	3,44	16,650	12,180	4,470	7,000	7,000	4,470	0,149
Среднее	24,00	35,25	31,08	4,16	12,530	8,669	3,861	7,000	7,000	3,861	0,129
Итого	168,00				87,710	60,680	27,030			27,030	0,906

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru