

Отчет о потреблении тепловой энергии за период
с 22.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 2

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 111484

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.03.2024	24,00	36,93	32,48	4,45	17,790	13,050	4,740	7,000	7,000	4,740	0,183
23.03.2024	24,00	40,14	34,42	5,72	17,460	12,340	5,120	7,000	7,000	5,120	0,222
24.03.2024	24,00	44,00	37,22	6,78	18,300	13,290	5,010	7,000	7,000	5,010	0,256
25.03.2024	24,00	45,35	38,26	7,09	18,010	13,380	4,630	7,000	7,000	4,630	0,251
26.03.2024	24,00	45,11	37,89	7,22	17,680	13,220	4,460	7,000	7,000	4,460	0,241
27.03.2024	24,00	48,43	39,80	8,63	17,660	13,480	4,180	7,000	7,000	4,180	0,270
28.03.2024	24,00	53,58	43,49	10,09	17,650	13,730	3,920	7,000	7,000	3,920	0,306
29.03.2024	24,00	55,26	44,80	10,46	17,710	13,900	3,810	7,000	7,000	3,810	0,313
30.03.2024	24,00	54,86	44,75	10,11	17,820	13,810	4,010	7,000	7,000	4,010	0,316
31.03.2024	24,00	58,40	47,11	11,29	18,290	14,040	4,250	7,000	7,000	4,250	0,361
01.04.2024	24,00	56,24	45,66	10,58	17,470	13,510	3,960	7,000	7,000	3,960	0,322
02.04.2024	24,00	56,19	45,66	10,53	17,620	13,990	3,630	7,000	7,000	3,630	0,313
03.04.2024	24,00	56,62	46,17	10,45	17,830	14,490	3,340	7,000	7,000	3,340	0,307
04.04.2024	24,00	56,81	46,13	10,68	18,190	14,430	3,760	7,000	7,000	3,760	0,328
05.04.2024	24,00	55,90	45,22	10,68	17,850	14,080	3,770	7,000	7,000	3,770	0,320
06.04.2024	24,00	56,69	45,84	10,85	18,610	14,400	4,210	7,000	7,000	4,210	0,352
07.04.2024	24,00	54,81	44,90	9,91	18,950	14,840	4,110	7,000	7,000	4,110	0,327
08.04.2024	24,00	57,23	46,36	10,87	18,760	15,050	3,710	7,000	7,000	3,710	0,335
09.04.2024	24,00	56,82	46,24	10,58	18,850	15,080	3,770	7,000	7,000	3,770	0,331
10.04.2024	24,00	57,08	46,43	10,65	18,780	14,860	3,920	7,000	7,000	3,920	0,340
11.04.2024	24,00	56,80	46,60	10,20	18,560	15,110	3,450	7,000	7,000	3,450	0,313
12.04.2024	24,00	57,80	47,19	10,61	19,300	14,940	4,360	7,000	7,000	4,360	0,364
13.04.2024	24,00	57,58	47,19	10,39	19,130	14,920	4,210	7,000	7,000	4,210	0,353
14.04.2024	24,00	57,91	47,49	10,42	19,790	15,180	4,610	7,000	7,000	4,610	0,375
15.04.2024	24,00	56,30	45,88	10,42	18,690	14,890	3,800	7,000	7,000	3,800	0,328
16.04.2024	24,00	57,06	46,18	10,88	18,280	14,730	3,550	7,000	7,000	3,550	0,322
17.04.2024	24,00	55,05	45,41	9,64	18,850	15,040	3,810	7,000	7,000	3,810	0,311
18.04.2024	24,00	56,76	46,63	10,13	18,250	14,880	3,370	7,000	7,000	3,370	0,306
19.04.2024	24,00	60,18	49,14	11,04	18,920	15,460	3,460	7,000	7,000	3,460	0,340
20.04.2024	24,00	58,36	47,89	10,47	19,310	15,060	4,250	7,000	7,000	4,250	0,359
Среднее	24,00	54,01	44,28	9,73	18,345	14,306	4,039	7,000	7,000	4,039	0,312
Итого	720,00				550,360	429,180	121,180			121,180	9,365

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru