

Отчет о потреблении тепловой энергии за период
с 22.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 2

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 111484

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.05.2024	24,00	19,17	19,99	-0,82	0,050	0,000	0,050	0,686	0,686	0,050	0,000
23.05.2024	24,00	19,33	19,71	-0,38	0,080	0,050	0,030	0,686	0,686	0,030	0,000
24.05.2024	24,00	19,40	21,39	-1,99	0,190	0,100	0,090	0,686	0,686	0,090	0,000
25.05.2024	24,00	55,25	44,49	10,76	10,440	6,300	4,140	0,686	0,686	4,140	0,248
26.05.2024	24,00	55,82	41,04	14,78	7,600	3,730	3,870	0,686	0,686	3,870	0,224
27.05.2024	24,00	55,98	46,46	9,52	15,550	11,430	4,120	0,686	0,686	4,120	0,293
28.05.2024	24,00	56,82	47,46	9,36	19,940	16,320	3,620	0,686	0,686	3,620	0,317
29.05.2024	24,00	59,51	48,79	10,72	18,820	14,790	4,030	0,686	0,686	4,030	0,352
30.05.2024	24,00	58,88	48,29	10,59	18,210	14,480	3,730	0,686	0,686	3,730	0,331
31.05.2024	24,00	58,26	48,03	10,23	18,110	14,680	3,430	0,686	0,686	3,430	0,310
01.06.2024	24,00	57,81	47,46	10,35	17,600	13,960	3,640	0,686	0,686	3,640	0,313
02.06.2024	24,00	59,53	49,64	9,89	18,750	15,050	3,700	0,686	0,686	3,700	0,325
03.06.2024	24,00	58,88	48,64	10,24	17,360	13,670	3,690	0,686	0,686	3,690	0,314
04.06.2024	24,00	59,99	49,75	10,24	16,820	13,780	3,040	0,686	0,686	3,040	0,286
05.06.2024	24,00	57,97	48,19	9,78	16,530	13,530	3,000	0,686	0,686	3,000	0,271
06.06.2024	24,00	58,66	49,10	9,56	17,990	14,570	3,420	0,686	0,686	3,420	0,300
07.06.2024	24,00	59,36	49,21	10,15	17,960	14,300	3,660	0,686	0,686	3,660	0,322
08.06.2024	24,00	59,71	49,58	10,13	17,270	13,930	3,340	0,686	0,686	3,340	0,303
09.06.2024	24,00	56,16	47,67	8,49	18,120	14,160	3,960	0,686	0,686	3,960	0,299
10.06.2024	24,00	55,59	47,57	8,02	19,010	15,240	3,770	0,686	0,686	3,770	0,291
11.06.2024	24,00	59,47	49,77	9,70	18,640	15,090	3,550	0,686	0,686	3,550	0,317
12.06.2024	24,00	60,69	50,42	10,27	16,880	13,250	3,630	0,686	0,686	3,630	0,313
13.06.2024	24,00	58,45	49,03	9,42	14,380	11,430	2,950	0,686	0,686	2,950	0,246
14.06.2024	24,00	60,83	50,74	10,09	17,610	14,610	3,000	0,686	0,686	3,000	0,295
15.06.2024	24,00	60,52	50,18	10,34	17,590	13,910	3,680	0,686	0,686	3,680	0,323
16.06.2024	24,00	60,39	50,27	10,12	16,940	13,610	3,330	0,686	0,686	3,330	0,299
17.06.2024	24,00	59,18	49,21	9,97	17,340	14,170	3,170	0,686	0,686	3,170	0,294
18.06.2024	24,00	60,43	51,72	8,71	12,050	9,220	2,830	0,686	0,686	2,830	0,220
19.06.2024	24,00	58,82	49,21	9,61	17,730	14,290	3,440	0,686	0,686	3,440	0,301
20.06.2024	24,00	60,53	51,43	9,10	19,360	15,840	3,520	0,686	0,686	3,520	0,312
Среднее	24,00	54,71	45,81	8,90	15,164	11,983	3,181	0,686	0,686	3,181	0,267
Итого	720,00				454,920	359,490	95,430			95,430	8,019

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru