

Отчет о потреблении тепловой энергии за период
с 21.06.2024 по 21.07.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 2

Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 111484

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
21.06.2024	24,00	59,33	49,59	9,74	17,470	14,550	2,920	0,686	0,686	2,920	0,282
22.06.2024	24,00	62,71	52,14	10,57	17,640	14,640	3,000	0,686	0,686	3,000	0,299
23.06.2024	24,00	61,17	50,96	10,21	17,980	14,910	3,070	0,686	0,686	3,070	0,300
24.06.2024	24,00	56,76	48,28	8,48	17,120	14,290	2,830	0,686	0,686	2,830	0,248
25.06.2024	24,00	57,73	49,02	8,71	17,220	14,240	2,980	0,686	0,686	2,980	0,263
26.06.2024	24,00	61,90	51,75	10,15	18,460	15,570	2,890	0,686	0,686	2,890	0,298
27.06.2024	24,00	59,86	50,02	9,84	17,570	14,660	2,910	0,686	0,686	2,910	0,285
28.06.2024	24,00	56,06	47,38	8,68	15,960	12,330	3,630	0,686	0,686	3,630	0,269
29.06.2024	24,00	59,10	49,56	9,54	17,170	13,880	3,290	0,686	0,686	3,290	0,289
30.06.2024	24,00	61,82	52,01	9,81	18,820	15,570	3,250	0,686	0,686	3,250	0,311
01.07.2024	24,00	50,73	44,72	6,01	19,070	15,440	3,630	0,686	0,686	3,630	0,239
02.07.2024	24,00	57,82	48,96	8,86	17,510	14,460	3,050	0,686	0,686	3,050	0,270
03.07.2024	24,00	60,95	51,29	9,66	17,900	14,810	3,090	0,686	0,686	3,090	0,289
04.07.2024	24,00	62,30	52,34	9,96	17,770	14,790	2,980	0,686	0,686	2,980	0,292
05.07.2024	24,00	59,91	50,70	9,21	18,360	15,220	3,140	0,686	0,686	3,140	0,293
06.07.2024	24,00	60,28	51,26	9,02	16,700	13,520	3,180	0,686	0,686	3,180	0,278
07.07.2024	24,00	60,31	51,07	9,24	18,700	15,650	3,050	0,686	0,686	3,050	0,292
08.07.2024	24,00	59,61	50,45	9,16	17,830	14,740	3,090	0,686	0,686	3,090	0,281
09.07.2024	24,00	58,68	49,69	8,99	18,170	15,060	3,110	0,686	0,686	3,110	0,280
10.07.2024	24,00	61,24	51,58	9,66	17,550	14,490	3,060	0,686	0,686	3,060	0,287
11.07.2024	24,00	60,52	51,00	9,52	17,500	14,750	2,750	0,686	0,686	2,750	0,272
12.07.2024	24,00	61,75	51,88	9,87	17,600	14,720	2,880	0,686	0,686	2,880	0,285
13.07.2024	24,00	60,89	51,45	9,44	17,790	14,690	3,100	0,686	0,686	3,100	0,290
14.07.2024	24,00	60,36	51,49	8,87	18,690	15,260	3,430	0,686	0,686	3,430	0,301
15.07.2024	24,00	58,20	49,00	9,20	9,670	7,150	2,520	0,686	0,686	2,520	0,184
16.07.2024	24,00	60,31	50,38	9,93	14,900	11,780	3,120	0,686	0,686	3,120	0,272
17.07.2024	24,00	60,12	50,09	10,03	16,050	13,240	2,810	0,686	0,686	2,810	0,271
18.07.2024	24,00	58,83	49,60	9,23	16,660	13,860	2,800	0,686	0,686	2,800	0,263
19.07.2024	24,00	59,15	49,71	9,44	16,610	13,470	3,140	0,686	0,686	3,140	0,278
20.07.2024	24,00	60,20	49,85	10,35	15,540	12,340	3,200	0,686	0,686	3,200	0,286
21.07.2024	24,00	58,45	48,86	9,59	16,510	13,270	3,240	0,686	0,686	3,240	0,283
Среднее	24,00	59,58	50,20	9,39	17,177	14,108	3,069	0,686	0,686	3,069	0,278
Итого	744,00				532,490	437,350	95,140			95,140	8,630

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru