

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 22.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 2

Номер прибора: 111484

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
22.08.2024	24,00	55,12	47,09	8,03	16,130	12,690	3,440	7,000	7,000	3,440	0,258
23.08.2024	24,00	56,00	47,50	8,50	16,260	13,040	3,220	7,000	7,000	3,220	0,258
24.08.2024	24,00	54,94	47,39	7,55	17,650	12,930	4,720	7,000	7,000	4,720	0,305
25.08.2024	24,00	54,68	42,87	11,81	10,000	6,550	3,450	7,000	7,000	3,450	0,224
26.08.2024	24,00	56,66	47,84	8,82	14,170	10,840	3,330	7,000	7,000	3,330	0,246
27.08.2024	24,00	55,49	46,18	9,31	8,400	5,070	3,330	7,000	7,000	3,330	0,194
28.08.2024	24,00	54,08	45,37	8,71	8,510	5,120	3,390	7,000	7,000	3,390	0,187
29.08.2024	24,00	55,42	48,35	7,07	11,830	7,930	3,900	7,000	7,000	3,900	0,226
30.08.2024	24,00	55,58	47,51	8,07	14,680	11,270	3,410	7,000	7,000	3,410	0,245
31.08.2024	24,00	56,37	47,54	8,83	16,320	12,950	3,370	7,000	7,000	3,370	0,268
01.09.2024	24,00	55,81	47,32	8,49	16,280	12,920	3,360	7,000	7,000	3,360	0,262
02.09.2024	24,00	55,47	48,33	7,14	10,850	8,060	2,790	7,000	7,000	2,790	0,176
03.09.2024	24,00	58,30	49,59	8,71	17,650	14,310	3,340	7,000	7,000	3,340	0,281
04.09.2024	24,00	56,24	47,35	8,89	15,890	12,410	3,480	7,000	7,000	3,480	0,268
05.09.2024	24,00	59,70	49,38	10,32	14,420	11,440	2,980	7,000	7,000	2,980	0,262
06.09.2024	24,00	61,69	51,11	10,58	16,420	13,490	2,930	7,000	7,000	2,930	0,290
07.09.2024	24,00	59,07	48,90	10,17	15,580	12,510	3,070	7,000	7,000	3,070	0,276
08.09.2024	24,00	57,71	48,29	9,42	16,410	12,880	3,530	7,000	7,000	3,530	0,289
09.09.2024	24,00	56,23	46,51	9,72	14,510	11,300	3,210	7,000	7,000	3,210	0,255
10.09.2024	24,00	58,06	48,09	9,97	15,170	11,950	3,220	7,000	7,000	3,220	0,273
11.09.2024	24,00	57,68	48,59	9,09	18,990	15,670	3,320	7,000	7,000	3,320	0,299
12.09.2024	24,00	55,96	46,71	9,25	17,090	13,840	3,250	7,000	7,000	3,250	0,277
13.09.2024	24,00	58,42	48,32	10,10	14,390	11,400	2,990	7,000	7,000	2,990	0,259
14.09.2024	24,00	58,94	48,43	10,51	14,920	11,090	3,830	7,000	7,000	3,830	0,301
15.09.2024	24,00	58,16	49,03	9,13	11,360	7,810	3,550	7,000	7,000	3,550	0,233
16.09.2024	24,00	55,57	46,59	8,98	15,580	12,250	3,330	7,000	7,000	3,330	0,259
17.09.2024	24,00	55,05	46,49	8,56	11,040	7,220	3,820	7,000	7,000	3,820	0,225
18.09.2024	24,00	59,35	49,20	10,15	15,350	11,930	3,420	7,000	7,000	3,420	0,287
19.09.2024	24,00	58,00	48,71	9,29	20,390	16,250	4,140	7,000	7,000	4,140	0,345
20.09.2024	24,00	56,28	46,31	9,97	18,060	14,220	3,840	7,000	7,000	3,840	0,318
Среднее	24,00	56,87	47,70	9,17	14,810	11,378	3,432	7,000	7,000	3,432	0,262
Итого	720,00				444,300	341,340	102,960			102,960	7,846

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru