

Отчет о потреблении тепловой энергии за период
с 21.09.2024 по 03.10.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 2
Тип прибора: БКТ-7
Номер прибора: 111484

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t3, °C	t4, °C	dt, °C	V3, м³	V4, м³	Vгвс, м³	P3, кг/м³	P4, кг/м³	Vгвс, м³	W, Гкал
21.09.2024	24,00	57,88	47,37	10,51	16,340	12,280	4,060	7,000	7,000	4,060	0,321
22.09.2024	24,00	59,05	48,38	10,67	16,540	12,400	4,140	7,000	7,000	4,140	0,328
23.09.2024	24,00	56,77	47,39	9,38	20,530	16,420	4,110	7,000	7,000	4,110	0,341
24.09.2024	24,00	55,08	45,53	9,55	18,850	14,890	3,960	7,000	7,000	3,960	0,321
25.09.2024	24,00	55,62	45,99	9,63	15,990	11,970	4,020	7,000	7,000	4,020	0,296
26.09.2024	24,00	48,84	45,92	2,92	0,180	9,070	-8,890	7,000	7,000	-8,890	-0,294
27.09.2024	24,00	59,24	48,81	10,43	12,970	9,680	3,290	7,000	7,000	3,290	0,260
28.09.2024	24,00	56,21	46,02	10,19	17,500	13,780	3,720	7,000	7,000	3,720	0,309
29.09.2024	24,00	56,47	46,50	9,97	17,900	13,990	3,910	7,000	7,000	3,910	0,318
30.09.2024	24,00	56,53	46,24	10,29	17,410	13,830	3,580	7,000	7,000	3,580	0,305
01.10.2024	24,00	56,53	46,25	10,28	17,700	14,130	3,570	7,000	7,000	3,570	0,303
02.10.2024	24,00	56,21	46,16	10,05	18,640	14,600	4,040	7,000	7,000	4,040	0,329
03.10.2024	24,00	55,89	44,99	10,90	14,880	11,650	3,230	7,000	7,000	3,230	0,274
Среднее	24,00	56,18	46,58	9,60	15,802	12,976	2,826	7,000	7,000	2,826	0,262
Итого	312,00				205,430	168,690	36,740			36,740	3,411

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru