

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 3

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 15583

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	23,85	26,22	-2,37	0,000	0,000	0,000	9,200	8,200	0,000	-0,000
11.11.2023 23	24,00	23,10	24,95	-1,85	0,000	0,000	0,000	9,200	8,200	0,000	-0,000
12.11.2023 23	24,00	23,29	25,66	-2,37	0,000	0,000	0,000	9,200	8,200	0,000	-0,000
13.11.2023 23	24,00	23,42	25,89	-2,47	0,000	0,000	0,000	9,200	8,200	0,000	-0,000
14.11.2023 23	24,00	22,74	24,77	-2,02	0,000	0,000	0,000	9,200	8,200	0,000	-0,000
15.11.2023 23	24,00	45,05	37,30	7,75	11,533	10,902	0,630	9,200	8,200	0,097	0,084
16.11.2023 23	24,00	51,40	43,80	7,60	66,313	65,729	0,584	9,200	8,200	0,500	0,499
17.11.2023 23	24,00	56,30	47,51	8,79	64,348	63,847	0,502	9,200	8,200	0,559	0,561
18.11.2023 23	24,00	56,18	44,82	11,36	60,420	60,115	0,305	9,200	8,200	0,679	0,683
19.11.2023 23	24,00	52,47	41,70	10,76	59,046	58,609	0,437	9,200	8,200	0,640	0,631
20.11.2023 23	24,00	55,55	42,87	12,68	59,241	58,713	0,528	9,200	8,200	0,748	0,744
21.11.2023 23	24,00	61,33	45,35	15,98	59,801	59,151	0,650	9,200	8,200	0,945	0,945
22.11.2023 23	24,00	57,21	42,11	15,11	58,497	57,964	0,533	9,200	8,200	0,882	0,876
Среднее	24,00	42,45	36,38	6,07	33,785	33,464	0,321	9,200	8,200	0,388	0,386
Итого	312,00				439,199	435,031	4,168			5,050	5,024

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
10.11.2023	0,000	0,000	0,000
22.11.2023	439,199	435,031	5,050

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru