

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 20.02.2024 по 21.03.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 3

Номер прибора: 15583

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
20.02.2024 23	24,00	58,55	51,68	6,87	23,130	18,850	4,280	9,000	8,500	0,330
21.02.2024 23	24,00	60,44	53,21	7,23	23,180	19,300	3,880	9,000	8,500	0,327
22.02.2024 23	24,00	60,62	53,17	7,45	23,240	19,120	4,120	9,000	8,500	0,342
23.02.2024 23	24,00	60,87	53,62	7,25	22,481	17,906	4,574	9,000	8,500	0,357
24.02.2024 23	24,00	60,07	52,91	7,16	23,250	18,090	5,160	9,000	8,500	0,380
25.02.2024 23	24,00	60,22	52,89	7,33	23,430	18,670	4,760	9,000	8,500	0,367
26.02.2024 23	24,00	60,68	53,58	7,11	23,430	19,420	4,010	9,000	8,500	0,334
27.02.2024 23	24,00	59,54	52,69	6,85	23,540	19,420	4,120	9,000	8,500	0,329
28.02.2024 23	24,00	60,00	53,20	6,80	23,770	19,480	4,290	9,000	8,500	0,340
29.02.2024 23	24,00	55,60	50,43	5,16	10,559	9,376	1,183	9,000	8,500	0,110
01.03.2024 23	24,00	58,68	55,00	3,68	11,543	8,559	2,983	9,000	8,500	0,162
02.03.2024 23	24,00	60,74	54,07	6,67	22,310	18,490	3,820	9,000	8,500	0,310
03.03.2024 23	24,00	58,76	52,32	6,44	22,710	18,160	4,550	9,000	8,500	0,332
04.03.2024 23	24,00	59,76	52,60	7,16	21,860	18,210	3,650	9,000	8,500	0,304
05.03.2024 23	24,00	60,09	52,91	7,18	21,730	17,850	3,880	9,000	8,500	0,315
06.03.2024 23	24,00	59,25	52,42	6,83	21,710	17,960	3,750	9,000	8,500	0,301
07.03.2024 23	24,00	59,69	52,68	7,01	22,070	17,700	4,370	9,000	8,500	0,334
08.03.2024 23	24,00	56,97	50,44	6,53	22,060	17,660	4,400	9,000	8,500	0,315
09.03.2024 23	24,00	58,23	51,44	6,79	22,350	18,020	4,330	9,000	8,500	0,324
10.03.2024 23	24,00	57,41	50,78	6,63	22,830	17,770	5,060	9,000	8,500	0,351
11.03.2024 23	24,00	58,32	51,27	7,05	22,490	18,200	4,290	9,000	8,500	0,328
12.03.2024 23	24,00	53,40	47,95	5,44	23,180	18,510	4,670	9,000	8,500	0,301
13.03.2024 23	24,00	46,50	42,28	4,22	10,104	8,560	1,544	9,000	8,500	0,087
14.03.2024 23	24,00	20,64	23,37	-2,73	0,802	0,020	0,782	9,000	8,500	0,008
15.03.2024 23	24,00	35,85	33,71	2,15	6,347	2,976	3,371	9,000	8,500	0,084
16.03.2024 23	24,00	34,16	32,33	1,83	16,299	10,764	5,535	9,000	8,500	0,156
17.03.2024 23	24,00	34,57	31,47	3,09	10,271	5,366	4,905	9,000	8,500	0,132
18.03.2024 23	24,00	36,84	34,46	2,38	17,319	11,379	5,940	9,000	8,500	0,187
19.03.2024 23	24,00	35,13	33,41	1,72	23,490	17,600	5,890	9,000	8,500	0,178
20.03.2024 23	24,00	34,16	32,13	2,03	19,270	13,299	5,971	9,000	8,500	0,170
21.03.2024 23	24,00	34,01	32,31	1,71	19,950	14,709	5,241	9,000	8,500	0,150
Среднее	24,00	51,93	46,67	5,26	19,377	15,206	4,171	9,000	8,500	0,259
Итого	744,00				600,702	471,394	129,309			8,042

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
20.02.2024	2669,126	2085,829	40,871
21.03.2024	3269,829	2557,223	48,913

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru