

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.04.2024 по 21.05.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 3

Номер прибора: 15583

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.04.2024 23	24,00	57,87	50,72	7,15	22,620	17,600	5,020	9,000	8,500	0,359
22.04.2024 23	24,00	58,80	51,44	7,36	23,240	18,550	4,690	9,000	8,500	0,358
23.04.2024 23	24,00	54,47	47,50	6,96	9,249	8,074	1,175	9,000	8,500	0,110
24.04.2024 23	24,00	55,92	49,83	6,08	19,940	14,736	5,204	9,000	8,500	0,314
25.04.2024 23	24,00	59,98	52,63	7,36	22,510	18,850	3,660	9,000	8,500	0,313
26.04.2024 23	24,00	56,01	50,20	5,81	18,740	14,830	3,910	9,000	8,500	0,262
27.04.2024 23	24,00	59,49	52,13	7,36	18,670	14,790	3,880	9,000	8,500	0,280
28.04.2024 23	24,00	58,38	51,85	6,53	17,997	13,044	4,953	9,000	8,500	0,314
29.04.2024 23	24,00	58,56	51,59	6,97	15,189	11,352	3,836	9,000	8,500	0,261
30.04.2024 23	24,00	54,18	48,98	5,21	18,220	13,637	4,583	9,000	8,500	0,275
01.05.2024 23	24,00	59,09	51,59	7,50	15,909	11,890	4,019	9,000	8,500	0,279
02.05.2024 23	24,00	59,88	52,05	7,83	16,945	12,741	4,205	9,000	8,500	0,297
03.05.2024 23	24,00	57,05	50,21	6,84	18,790	14,740	4,050	9,000	8,500	0,276
04.05.2024 23	24,00	57,59	50,56	7,03	16,459	12,082	4,377	9,000	8,500	0,288
05.05.2024 23	24,00	58,47	52,83	5,63	17,666	13,813	3,854	9,000	8,500	0,273
06.05.2024 23	24,00	55,46	49,53	5,93	16,087	12,096	3,991	9,000	8,500	0,248
07.05.2024 23	24,00	55,66	49,53	6,14	18,000	13,906	4,094	9,000	8,500	0,272
08.05.2024 23	24,00	56,88	49,81	7,06	18,642	14,206	4,435	9,000	8,500	0,293
09.05.2024 23	24,00	57,74	51,69	6,05	18,341	13,198	5,143	9,000	8,500	0,327
10.05.2024 23	24,00	58,34	52,32	6,02	17,976	13,030	4,945	9,000	8,500	0,316
11.05.2024 23	24,00	59,22	52,51	6,71	17,506	13,223	4,283	9,000	8,500	0,296
12.05.2024 23	24,00	59,23	52,45	6,78	17,886	12,795	5,091	9,000	8,500	0,338
13.05.2024 23	24,00	35,61	35,38	0,23	1,706	1,018	0,688	9,000	8,500	0,026
14.05.2024 23	24,00	20,86	21,10	-0,24	0,491	0,353	0,138	9,000	8,500	0,001
15.05.2024 23	24,00	19,85	20,27	-0,41	0,102	0,000	0,102	9,000	8,500	0,001
16.05.2024 23	24,00	19,98	19,89	0,10	0,020	0,010	0,010	9,000	8,500	0,000
17.05.2024 23	24,00	17,48	19,63	-2,15	0,194	0,010	0,184	9,000	8,500	0,001
18.05.2024 23	24,00	18,48	18,07	0,42	0,196	0,089	0,107	9,000	8,500	0,001
19.05.2024 23	24,00	18,61	18,82	-0,20	0,566	0,020	0,546	9,000	8,500	0,005
20.05.2024 23	24,00	18,74	18,98	-0,25	0,397	0,020	0,377	9,000	8,500	0,003
21.05.2024 23	23,65	17,77	19,17	-1,40	0,187	0,000	0,187	9,000	8,500	0,001
Среднее	23,99	46,96	42,36	4,59	12,917	9,829	3,088	9,000	8,500	0,206
Итого	743,65				400,442	304,703	95,739			6,388

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.04.2024	3919,269	3063,274	58,205
21.05.2024	4319,711	3367,977	64,593

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru