

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 3

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 15583

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.05.2024 23	24,00	18,29	19,29	-1,00	0,065	0,000	0,065	9,000	8,500	0,001
23.05.2024 23	24,00	19,50	19,45	0,05	0,268	0,030	0,238	9,000	8,500	0,002
24.05.2024 23	24,00	18,97	20,52	-1,55	0,216	0,050	0,166	9,000	8,500	0,002
25.05.2024 23	24,00	55,94	48,35	7,59	16,320	10,631	5,689	9,000	8,500	0,328
26.05.2024 23	24,00	56,36	47,10	9,25	10,289	5,419	4,870	9,000	8,500	0,280
27.05.2024 23	24,00	56,52	50,93	5,59	20,640	16,998	3,642	9,000	8,500	0,257
28.05.2024 23	24,00	58,18	52,15	6,03	20,155	16,102	4,053	9,000	8,500	0,283
29.05.2024 23	24,00	60,11	52,70	7,41	18,694	14,854	3,840	9,000	8,500	0,288
30.05.2024 23	24,00	58,87	52,26	6,61	19,750	15,860	3,890	9,000	8,500	0,292
31.05.2024 23	24,00	58,94	52,60	6,34	17,968	14,200	3,768	9,000	8,500	0,277
01.06.2024 23	24,00	57,77	52,25	5,52	18,701	13,858	4,843	9,000	8,500	0,316
02.06.2024 23	24,00	59,46	52,97	6,48	19,294	14,770	4,524	9,000	8,500	0,310
03.06.2024 23	24,00	59,15	52,09	7,06	18,999	14,784	4,215	9,000	8,500	0,298
04.06.2024 23	24,00	59,82	53,84	5,98	19,184	15,010	4,174	9,000	8,500	0,299
05.06.2024 23	24,00	58,43	52,07	6,37	18,184	14,049	4,135	9,000	8,500	0,282
06.06.2024 23	24,00	58,73	52,08	6,65	18,015	14,246	3,768	9,000	8,500	0,267
07.06.2024 23	24,00	60,28	53,04	7,23	18,212	14,477	3,735	9,000	8,500	0,277
08.06.2024 23	24,00	59,46	53,42	6,05	18,930	15,258	3,672	9,000	8,500	0,274
09.06.2024 23	24,00	56,44	50,86	5,58	18,008	13,556	4,451	9,000	8,500	0,275
10.06.2024 23	24,00	54,77	50,43	4,34	19,803	15,800	4,003	9,000	8,500	0,257
11.06.2024 23	24,00	59,90	53,18	6,73	17,900	14,110	3,790	9,000	8,500	0,271
12.06.2024 23	24,00	60,38	54,56	5,82	18,318	14,480	3,838	9,000	8,500	0,279
13.06.2024 23	24,00	58,50	52,69	5,80	19,194	15,637	3,557	9,000	8,500	0,256
14.06.2024 23	24,00	61,19	54,03	7,16	17,343	13,743	3,601	9,000	8,500	0,271
15.06.2024 23	24,00	60,62	53,45	7,17	17,770	13,952	3,818	9,000	8,500	0,281
16.06.2024 23	24,00	59,96	53,59	6,37	18,813	14,810	4,003	9,000	8,500	0,288
17.06.2024 23	23,99	59,10	52,91	6,18	18,482	14,623	3,859	9,000	8,500	0,273
18.06.2024 23	24,00	61,39	55,40	5,99	21,030	17,180	3,850	9,000	8,500	0,294
19.06.2024 23	24,00	59,22	52,61	6,62	19,299	15,342	3,957	9,000	8,500	0,282
20.06.2024 23	24,00	59,82	55,59	4,23	16,079	12,270	3,809	9,000	8,500	0,246
Среднее	24,00	54,87	49,21	5,65	16,531	12,870	3,661	9,000	8,500	0,254
Итого	719,99				495,923	386,102	109,821			7,606

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.05.2024	4319,711	3367,977	64,593
20.06.2024	4815,635	3754,079	72,199

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru