

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 22.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39 блок 3

Тип прибора: СПТ944
Номер прибора: 15583

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
22.08.2024 23	24,00	54,14	49,59	4,54	17,462	14,265	3,197	9,000	8,500	0,208
23.08.2024 23	24,00	55,48	49,96	5,53	17,842	14,763	3,080	9,000	8,500	0,218
24.08.2024 23	24,00	54,95	50,33	4,62	17,236	13,449	3,787	9,000	8,500	0,243
25.08.2024 23	24,00	54,03	46,20	7,83	12,023	7,951	4,072	9,000	8,500	0,242
26.08.2024 23	24,00	56,62	51,07	5,55	18,350	14,457	3,894	9,000	8,500	0,259
27.08.2024 23	24,00	55,00	47,90	7,10	14,072	10,773	3,299	9,000	8,500	0,226
28.08.2024 23	24,00	54,08	47,74	6,34	15,178	11,274	3,904	9,000	8,500	0,244
29.08.2024 23	24,00	55,57	50,39	5,18	18,676	15,142	3,534	9,000	8,500	0,238
30.08.2024 23	24,00	54,79	49,91	4,88	19,912	16,429	3,483	9,000	8,500	0,238
31.08.2024 23	24,00	55,67	50,09	5,58	18,450	14,683	3,767	9,000	8,500	0,255
01.09.2024 23	24,00	55,89	50,34	5,55	16,905	12,722	4,183	9,000	8,500	0,264
02.09.2024 23	24,00	55,41	49,92	5,49	18,237	14,598	3,639	9,000	8,500	0,243
03.09.2024 23	24,00	57,56	52,58	4,98	19,995	16,543	3,451	9,000	8,500	0,251
04.09.2024 23	24,00	55,59	49,59	6,00	17,266	13,708	3,558	9,000	8,500	0,242
05.09.2024 23	24,00	58,84	52,38	6,46	16,974	13,743	3,231	9,000	8,500	0,244
06.09.2024 23	24,00	62,48	54,93	7,55	17,859	14,160	3,699	9,000	8,500	0,290
07.09.2024 23	24,00	58,78	52,21	6,57	18,611	14,752	3,859	9,000	8,500	0,282
08.09.2024 23	24,00	57,77	51,49	6,28	17,979	13,829	4,150	9,000	8,500	0,281
09.09.2024 23	24,00	56,78	49,75	7,03	15,678	12,150	3,528	9,000	8,500	0,241
10.09.2024 23	24,00	59,03	52,28	6,75	16,537	13,090	3,447	9,000	8,500	0,253
11.09.2024 23	24,00	57,80	51,72	6,08	22,090	18,680	3,410	9,000	8,500	0,270
12.09.2024 23	24,00	55,98	49,56	6,42	19,800	16,800	3,000	9,000	8,500	0,239
13.09.2024 23	24,00	58,53	51,87	6,66	15,914	12,728	3,186	9,000	8,500	0,238
14.09.2024 23	24,00	59,57	52,12	7,44	16,227	12,657	3,570	9,000	8,500	0,258
15.09.2024 23	24,00	59,19	52,48	6,71	18,846	15,512	3,334	9,000	8,500	0,254
16.09.2024 23	24,00	55,44	49,76	5,68	17,901	14,119	3,783	9,000	8,500	0,250
17.09.2024 23	24,00	55,53	49,07	6,46	18,530	14,710	3,820	9,000	8,500	0,255
18.09.2024 23	24,00	59,43	52,49	6,94	18,712	14,860	3,853	9,000	8,500	0,281
19.09.2024 23	24,00	58,03	52,01	6,02	23,430	19,870	3,560	9,000	8,500	0,284
20.09.2024 23	24,00	56,35	49,70	6,65	20,760	17,260	3,500	9,000	8,500	0,270
Среднее	24,00	56,81	50,65	6,16	17,915	14,323	3,593	9,000	8,500	0,252
Итого	720,00				537,453	429,676	107,777			7,556

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
22.08.2024	5974,278	4702,729	87,793
20.09.2024	6511,731	5132,405	95,350

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru