

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.09.2024 по 03.10.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: СПТ944

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 39

Номер прибора: 15583

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.09.2024 23	24,00	57,67	51,10	6,57	18,640	14,280	4,360	9,000	8,500	0,298
22.09.2024 23	24,00	59,45	52,23	7,22	18,710	14,470	4,240	9,000	8,500	0,303
23.09.2024 23	24,00	56,73	50,67	6,06	23,500	19,870	3,630	9,000	8,500	0,284
24.09.2024 23	24,00	55,14	48,71	6,44	21,560	17,610	3,950	9,000	8,500	0,285
25.09.2024 23	24,00	56,44	49,68	6,75	17,480	13,480	4,000	9,000	8,500	0,264
26.09.2024 23	24,00	54,77	48,86	5,91	20,815	17,364	3,451	9,000	8,500	0,251
27.09.2024 23	24,00	58,48	51,86	6,62	19,465	15,963	3,502	9,000	8,500	0,261
28.09.2024 23	24,00	56,17	49,39	6,77	20,370	16,640	3,730	9,000	8,500	0,279
29.09.2024 23	24,00	56,49	49,72	6,78	20,750	16,750	4,000	9,000	8,500	0,293
30.09.2024 23	24,00	56,79	49,73	7,06	20,140	16,390	3,750	9,000	8,500	0,281
01.10.2024 23	24,00	56,63	49,73	6,89	20,340	16,330	4,010	9,000	8,500	0,292
02.10.2024 23	24,00	56,13	49,74	6,39	21,880	18,240	3,640	9,000	8,500	0,277
03.10.2024 23	24,00	58,49	47,59	10,90	26,435	19,200	7,234	9,000	8,500	0,548
Среднее	24,00	56,88	49,92	6,95	20,776	16,661	4,115	9,000	8,500	0,301
Итого	312,00				270,084	216,587	53,497			3,916

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
21.09.2024	6511,731	5132,405	95,350
03.10.2024	6781,815	5348,993	99,266

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru