

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: г. Туапсе, ул. Звёздная, д. 45

Номер прибора: 1406112

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dtвч, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	17,86	16,96	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	17,71	17,38	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	18,82	18,80	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	18,42	17,97	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	17,78	17,14	0,00	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	23,28	21,82	6,31	19,476	19,863	-0,388	6,118	5,608	0,123	0,125
16.11.2023 23	24,00	50,60	45,15	5,48	87,330	88,242	-0,912	6,118	5,608	0,479	0,484
17.11.2023 23	24,00	55,54	48,42	7,15	84,274	85,701	-1,427	6,118	5,608	0,603	0,613
18.11.2023 23	24,00	55,79	46,75	9,03	77,760	79,064	-1,304	6,118	5,608	0,702	0,714
19.11.2023 23	24,00	52,35	43,57	8,78	75,672	76,989	-1,318	6,118	5,608	0,664	0,676
20.11.2023 23	24,00	55,08	46,35	8,74	75,254	76,430	-1,176	6,118	5,608	0,657	0,668
21.11.2023 23	24,00	60,71	50,44	10,25	75,814	76,512	-0,698	6,118	5,608	0,778	0,784
22.11.2023 23	24,00	56,84	46,23	10,61	75,762	74,857	0,905	6,118	5,608	0,803	0,794
Среднее	24,00	38,52	33,61	5,10	43,949	44,435	-0,486	6,118	5,608	0,370	0,374
Итого	312,00				571,342	577,658	-6,317			4,810	4,858

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Qпод, Гкал
10.11.2023	0,000	0,000
22.11.2023	0,000	4,810

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru