

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.03.2024 по 18.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-033 (-034)

Адрес: г. Туапсе, ул. Интернациональная, д. 6

Номер прибора: 1314205

Дата	Теплосистема 1 - отопление							Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	dM, т		
23.03.2024 23	24,00	55,94	36,66	19,28	47,299	46,601	0,698	0,911	0,897
24.03.2024 23	24,00	58,63	37,09	21,54	46,647	46,098	0,549	1,004	0,992
25.03.2024 23	24,00	55,59	35,98	19,61	46,028	45,420	0,608	0,901	0,889
26.03.2024 23	24,00	56,13	35,83	20,30	44,833	44,330	0,503	0,909	0,899
27.03.2024 23	24,00	59,04	36,88	22,16	45,456	45,008	0,448	1,006	0,996
28.03.2024 23	24,00	58,97	39,15	19,82	46,126	45,746	0,380	0,923	0,918
Среднее	24,00	57,38	36,93	20,45	46,065	45,534	0,531	0,942	0,932
Итого	144,00				276,389	273,203	3,186	5,653	5,591

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
23.03.2024	47031,736	50430,190	755,176	797,985
18.04.2024	47308,125	50703,393	760,830	803,576

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru