

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок А

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1201957

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2024 23	24,00	50,12	41,99	8,13	45,053	38,289	6,763	0,392	0,343	6,763	0,570
23.03.2024 23	24,00	52,31	43,41	8,90	45,760	38,749	7,012	0,392	0,343	7,012	0,626
24.03.2024 23	23,85	53,84	44,42	9,42	45,887	37,834	8,053	0,392	0,343	8,053	0,694
25.03.2024 23	24,00	54,01	44,34	9,67	44,550	37,845	6,704	0,392	0,343	6,704	0,640
26.03.2024 23	23,97	50,38	41,76	8,62	45,018	37,371	7,647	0,392	0,343	7,647	0,616
27.03.2024 23	24,00	51,15	42,42	8,73	45,546	38,180	7,366	0,392	0,343	7,366	0,621
28.03.2024 23	24,00	53,55	44,06	9,49	45,069	38,331	6,738	0,392	0,343	6,738	0,638
29.03.2024 23	24,00	51,76	43,04	8,72	44,923	38,205	6,718	0,392	0,343	6,718	0,596
30.03.2024 23	24,00	50,23	42,15	8,08	45,878	38,735	7,143	0,392	0,343	7,143	0,590
31.03.2024 23	24,00	53,42	44,28	9,14	45,784	38,954	6,830	0,392	0,343	6,830	0,643
01.04.2024 23	24,00	51,90	43,16	8,74	44,743	38,166	6,576	0,392	0,343	6,576	0,591
02.04.2024 23	24,00	54,11	44,84	9,27	44,441	38,450	5,991	0,392	0,343	5,991	0,614
03.04.2024 23	23,97	60,69	49,04	11,65	43,197	36,789	6,408	0,392	0,343	6,408	0,729
04.04.2024 23	24,00	50,15	41,92	8,23	42,225	34,831	7,394	0,392	0,343	7,394	0,574
05.04.2024 23	24,00	51,03	42,11	8,92	41,983	34,988	6,994	0,392	0,343	6,994	0,592
06.04.2024 23	24,00	54,29	44,28	10,01	41,730	35,375	6,355	0,392	0,343	6,355	0,625
07.04.2024 23	24,00	53,27	43,39	9,88	42,869	35,087	7,782	0,392	0,343	7,782	0,669
08.04.2024 23	22,33	58,72	46,55	12,17	37,511	32,547	4,964	0,392	0,343	4,964	0,623
09.04.2024 23	24,00	50,52	41,69	8,83	41,574	35,131	6,443	0,392	0,343	6,443	0,563
10.04.2024 23	24,00	51,90	42,48	9,42	41,529	35,512	6,017	0,392	0,343	6,017	0,566
11.04.2024 23	24,00	50,81	41,46	9,35	41,778	34,751	7,027	0,392	0,343	7,027	0,600
12.04.2024 23	23,97	54,60	43,72	10,88	40,875	34,742	6,133	0,392	0,343	6,133	0,642
13.04.2024 23	24,00	53,70	42,59	11,11	35,327	27,714	7,612	0,392	0,343	7,612	0,624
14.04.2024 23	23,82	52,07	42,21	9,86	37,291	11,564	25,727	0,392	0,343	25,727	1,184
15.04.2024 23	24,00	54,31	43,40	10,91	37,678	31,611	6,067	0,392	0,343	6,067	0,609
16.04.2024 23	23,83	54,41	41,02	13,39	22,864	18,191	4,674	0,392	0,343	4,674	0,491
17.04.2024 23	24,00	53,34	39,69	13,65	25,957	21,119	4,839	0,392	0,343	4,839	0,505
18.04.2024 23	24,00	54,32	38,20	16,12	19,094	14,475	4,619	0,392	0,343	4,619	0,442
19.04.2024 23	24,00	49,51	37,66	11,85	24,172	19,535	4,637	0,392	0,343	4,637	0,431
20.04.2024 23	24,00	51,98	41,83	10,15	39,992	35,020	4,972	0,392	0,343	4,972	0,571
Среднее	23,92	52,88	42,77	10,11	39,477	32,641	7,074	0,392	0,343	7,074	0,616
Итого	717,73				1200,297	988,092	212,205			212,205	18,480

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2024	2903,711	502,555
20.04.2024	3108,775	521,035

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru