

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок А

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1201957

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.05.2024 23	24,00	50,41	41,30	9,11	42,116	35,781	6,335	0,392	0,343	6,335	0,591
23.05.2024 23	24,00	50,10	41,40	8,70	36,511	30,487	6,024	0,392	0,343	6,024	0,563
24.05.2024 23	24,00	50,20	41,27	8,93	41,896	36,212	5,684	0,392	0,343	5,684	0,563
25.05.2024 23	24,00	51,84	41,57	10,27	34,987	29,427	5,560	0,392	0,343	5,560	0,547
26.05.2024 23	24,00	49,70	41,20	8,50	42,786	36,298	6,487	0,392	0,343	6,487	0,574
27.05.2024 23	24,00	50,33	41,59	8,74	35,621	29,311	6,310	0,392	0,343	6,310	0,562
28.05.2024 23	24,00	49,21	38,97	10,24	34,102	27,975	6,127	0,392	0,343	6,127	0,509
29.05.2024 23	24,00	50,83	38,03	12,80	23,096	16,577	6,519	0,392	0,343	6,519	0,507
30.05.2024 23	24,00	50,30	37,88	12,42	23,323	16,347	6,976	0,392	0,343	6,976	0,527
31.05.2024 23	24,00	49,04	38,00	11,04	24,241	18,825	5,416	0,392	0,343	5,416	0,471
01.06.2024 23	24,00	49,13	37,43	11,70	27,955	21,107	6,847	0,392	0,343	6,847	0,527
02.06.2024 23	24,00	50,77	38,07	12,70	23,277	17,599	5,678	0,392	0,343	5,678	0,483
03.06.2024 23	24,00	49,55	39,43	10,12	33,221	26,389	6,832	0,392	0,343	6,832	0,547
04.06.2024 23	24,00	50,07	39,14	10,93	29,470	23,755	5,715	0,392	0,343	5,715	0,494
05.06.2024 23	24,00	49,73	39,20	10,53	28,936	23,217	5,719	0,392	0,343	5,719	0,483
06.06.2024 23	24,00	49,94	39,10	10,84	28,423	22,713	5,709	0,392	0,343	5,709	0,484
07.06.2024 23	24,00	39,70	34,46	5,24	22,541	16,575	5,966	0,392	0,343	5,966	0,333
08.06.2024 23	24,00	50,00	39,54	10,46	26,315	20,882	5,434	0,392	0,343	5,434	0,475
09.06.2024 23	24,00	49,68	39,16	10,52	29,172	23,290	5,881	0,392	0,343	5,881	0,488
10.06.2024 23	24,00	50,81	39,51	11,30	24,486	18,765	5,721	0,392	0,343	5,721	0,481
11.06.2024 23	24,00	49,67	39,11	10,56	28,599	22,996	5,603	0,392	0,343	5,603	0,475
12.06.2024 23	24,00	50,51	39,62	10,89	25,274	18,930	6,343	0,392	0,343	6,343	0,504
13.06.2024 23	24,00	41,81	35,13	6,68	29,316	22,834	6,482	0,392	0,343	6,482	0,379
14.06.2024 23	24,00	51,40	39,88	11,52	23,748	17,018	6,730	0,392	0,343	6,730	0,516
15.06.2024 23	24,00	55,04	42,04	13,00	28,261	22,862	5,399	0,392	0,343	5,399	0,530
16.06.2024 23	24,00	52,17	40,46	11,71	25,514	18,517	6,997	0,392	0,343	6,997	0,541
17.06.2024 23	24,00	52,03	40,59	11,44	24,003	18,083	5,920	0,392	0,343	5,920	0,489
18.06.2024 23	24,00	55,27	42,79	12,48	30,322	24,056	6,266	0,392	0,343	6,266	0,572
19.06.2024 23	24,00	54,15	43,75	10,40	35,656	28,503	7,154	0,392	0,343	7,154	0,606
20.06.2024 23	24,00	53,96	45,28	8,68	39,145	32,748	6,397	0,392	0,343	6,397	0,592
Среднее	24,00	50,25	39,83	10,42	29,686	23,742	6,141	0,392	0,343	6,141	0,514
Итого	720,00				902,311	718,079	184,232			184,232	15,411

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.05.2024	3274,994	537,625
20.06.2024	3453,330	553,037

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru