

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок Б

Номер прибора: 1204665

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	20,31	21,60	-1,29	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	22,13	22,99	-0,86	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	26,74	26,72	0,02	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	22,65	23,57	-0,92	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	21,60	22,55	-0,95	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	21,98	22,22	-0,24	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	22,94	23,54	-0,60	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	20,59	21,34	-0,75	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
18.11.2023 23	24,00	21,31	21,84	-0,53	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
19.11.2023 23	24,00	22,08	22,27	-0,19	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
20.11.2023 23	24,00	21,02	21,40	-0,38	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
21.11.2023 23	24,00	18,75	19,00	-0,25	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
22.11.2023 23	24,00	37,68	26,96	10,72	26,044	24,965	1,080	6,118	5,608	0,482	0,462
Среднее	24,00	23,06	22,77	0,29	2,003	1,920	0,083	6,118	5,608	0,037	0,036
Итого	312,00				26,044	24,965	1,080			0,482	0,462

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
10.11.2023	983,674	495,032
22.11.2023	984,156	496,112

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru