

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок Б

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1204665

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2024 23	24,00	50,31	43,70	6,61	40,928	32,806	8,122	0,400	0,350	8,122	0,531
23.03.2024 23	24,00	52,21	45,04	7,17	41,684	32,835	8,849	0,400	0,350	8,849	0,595
24.03.2024 23	23,85	53,93	46,25	7,68	41,166	32,536	8,630	0,400	0,350	8,630	0,617
25.03.2024 23	24,00	54,27	46,14	8,13	38,321	30,047	8,275	0,400	0,350	8,275	0,595
26.03.2024 23	23,97	50,46	43,52	6,94	40,246	32,026	8,220	0,400	0,350	8,220	0,541
27.03.2024 23	24,00	51,17	44,15	7,02	41,529	32,784	8,745	0,400	0,350	8,745	0,578
28.03.2024 23	24,00	53,71	46,08	7,63	40,040	32,808	7,232	0,400	0,350	7,232	0,551
29.03.2024 23	24,00	52,04	44,94	7,10	41,128	32,595	8,533	0,400	0,350	8,533	0,578
30.03.2024 23	24,00	50,11	43,65	6,46	40,565	33,092	7,473	0,400	0,350	7,473	0,501
31.03.2024 23	24,00	53,32	45,99	7,33	39,514	33,140	6,374	0,400	0,350	6,374	0,512
01.04.2024 23	24,00	51,78	44,83	6,95	39,477	32,635	6,842	0,400	0,350	6,842	0,503
02.04.2024 23	24,00	54,25	46,74	7,51	38,895	32,734	6,161	0,400	0,350	6,161	0,513
03.04.2024 23	23,97	60,89	51,44	9,45	37,233	31,933	5,300	0,400	0,350	5,300	0,555
04.04.2024 23	24,00	50,41	43,75	6,66	37,148	30,271	6,877	0,400	0,350	6,877	0,469
05.04.2024 23	24,00	51,04	43,91	7,13	36,622	30,360	6,262	0,400	0,350	6,262	0,465
06.04.2024 23	24,00	54,44	46,29	8,15	37,204	30,631	6,573	0,400	0,350	6,573	0,535
07.04.2024 23	24,00	53,39	45,51	7,88	37,385	30,567	6,818	0,400	0,350	6,818	0,529
08.04.2024 23	22,33	58,26	48,56	9,70	34,004	28,023	5,981	0,400	0,350	5,981	0,545
09.04.2024 23	24,00	51,20	43,93	7,27	37,208	30,220	6,988	0,400	0,350	6,988	0,500
10.04.2024 23	24,00	52,39	44,71	7,68	36,625	30,642	5,983	0,400	0,350	5,983	0,473
11.04.2024 23	24,00	50,61	43,24	7,37	37,389	30,106	7,284	0,400	0,350	7,284	0,507
12.04.2024 23	23,97	54,27	45,59	8,68	36,302	29,889	6,413	0,400	0,350	6,413	0,531
13.04.2024 23	24,00	53,89	44,89	9,00	34,497	28,023	6,474	0,400	0,350	6,474	0,521
14.04.2024 23	24,00	52,72	44,62	8,10	36,296	29,424	6,871	0,400	0,350	6,871	0,525
15.04.2024 23	24,00	53,74	44,79	8,95	35,020	29,136	5,883	0,400	0,350	5,883	0,516
16.04.2024 23	24,00	54,12	43,73	10,39	22,634	17,201	5,433	0,400	0,350	5,433	0,464
17.04.2024 23	23,83	53,33	40,03	13,30	20,689	15,530	5,159	0,400	0,350	5,159	0,423
18.04.2024 23	24,00	55,20	39,69	15,51	17,387	11,913	5,474	0,400	0,350	5,474	0,420
19.04.2024 23	24,00	48,94	40,39	8,55	23,738	17,704	6,034	0,400	0,350	6,034	0,429
20.04.2024 23	24,00	51,59	43,49	8,10	35,879	29,708	6,171	0,400	0,350	6,171	0,513
Среднее	23,93	52,93	44,65	8,28	35,413	28,761	6,848	0,400	0,350	6,848	0,518
Итого	717,92				1076,752	871,320	205,433			205,433	15,535

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2024	2425,454	408,307
20.04.2024	2624,999	423,843

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru