

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок Б

Номер прибора: 1204665

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.05.2024 23	24,00	50,50	43,13	7,37	36,382	29,906	6,476	0,400	0,350	6,476	0,500
23.05.2024 23	24,00	50,10	43,49	6,61	32,303	25,249	7,054	0,400	0,350	7,054	0,513
24.05.2024 23	24,00	50,28	43,28	7,00	34,519	27,998	6,521	0,400	0,350	6,521	0,476
25.05.2024 23	24,00	51,10	44,58	6,52	26,472	21,260	5,212	0,400	0,350	5,212	0,406
26.05.2024 23	24,00	49,75	42,80	6,95	34,139	27,096	7,043	0,400	0,350	7,043	0,492
27.05.2024 23	24,00	50,22	44,19	6,03	30,270	24,200	6,071	0,400	0,350	6,071	0,465
28.05.2024 23	24,00	49,37	41,27	8,10	31,581	24,680	6,900	0,400	0,350	6,900	0,481
29.05.2024 23	24,00	50,06	40,98	9,08	21,155	15,097	6,058	0,400	0,350	6,058	0,428
30.05.2024 23	24,00	49,28	40,94	8,34	21,181	14,822	6,359	0,400	0,350	6,359	0,438
31.05.2024 23	24,00	49,19	40,69	8,50	23,235	16,837	6,398	0,400	0,350	6,398	0,441
01.06.2024 23	24,00	49,22	40,34	8,88	26,075	19,968	6,107	0,400	0,350	6,107	0,438
02.06.2024 23	24,00	50,17	41,05	9,12	22,024	15,772	6,252	0,400	0,350	6,252	0,439
03.06.2024 23	24,00	43,44	35,37	8,07	8,153	4,433	3,720	0,400	0,350	3,720	0,217
04.06.2024 23	24,00	50,10	41,41	8,69	21,062	14,167	6,895	0,400	0,350	6,895	0,414
05.06.2024 23	24,00	49,79	41,36	8,43	22,732	16,646	6,087	0,400	0,350	6,087	0,394
06.06.2024 23	24,00	50,02	41,47	8,55	23,463	18,117	5,346	0,400	0,350	5,346	0,383
07.06.2024 23	24,00	39,79	35,46	4,33	17,718	13,269	4,448	0,400	0,350	4,448	0,238
08.06.2024 23	24,00	49,99	41,94	8,05	20,132	14,897	5,235	0,400	0,350	5,235	0,372
09.06.2024 23	24,00	49,78	41,50	8,28	25,834	20,470	5,364	0,400	0,350	5,364	0,399
10.06.2024 23	24,00	50,07	42,25	7,82	22,484	17,252	5,231	0,400	0,350	5,231	0,396
11.06.2024 23	24,00	49,76	41,48	8,28	26,215	21,089	5,126	0,400	0,350	5,126	0,390
12.06.2024 23	24,00	50,55	42,58	7,97	23,501	17,568	5,933	0,400	0,350	5,933	0,428
13.06.2024 23	24,00	41,92	36,76	5,16	24,218	18,366	5,852	0,400	0,350	5,852	0,301
14.06.2024 23	24,00	50,34	42,36	7,98	19,237	14,487	4,750	0,400	0,350	4,750	0,365
15.06.2024 23	24,00	55,11	44,87	10,24	26,173	20,906	5,267	0,400	0,350	5,267	0,443
16.06.2024 23	24,00	51,29	43,21	8,08	22,772	16,892	5,880	0,400	0,350	5,880	0,427
17.06.2024 23	24,00	51,25	42,91	8,34	21,204	16,172	5,032	0,400	0,350	5,032	0,385
18.06.2024 23	24,00	55,45	45,42	10,03	26,837	21,838	4,999	0,400	0,350	4,999	0,438
19.06.2024 23	24,00	53,63	46,04	7,59	30,206	23,979	6,227	0,400	0,350	6,227	0,477
20.06.2024 23	24,00	53,40	47,83	5,57	33,275	27,379	5,896	0,400	0,350	5,896	0,471
Среднее	24,00	49,83	42,03	7,80	24,821	19,185	5,791	0,400	0,350	5,791	0,415
Итого	720,00				754,553	580,815	173,738			173,738	12,456

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.05.2024	2812,461	438,331
20.06.2024	2981,526	450,787

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru