

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.03.2024 по 20.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок В

Тип прибора: TCPB-024M
Номер прибора: 1204840

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.03.2024 23	24,00	50,32	41,92	8,40	33,839	0,000	33,839	0,392	0,343	33,839	1,347
23.03.2024 23	24,00	52,14	43,07	9,07	34,674	0,000	34,674	0,392	0,343	34,674	1,439
24.03.2024 23	23,85	53,88	44,15	9,73	33,053	0,054	32,999	0,392	0,343	32,999	1,429
25.03.2024 23	24,00	54,39	44,48	9,91	33,814	0,000	33,814	0,392	0,343	33,814	1,483
26.03.2024 23	24,00	50,45	41,71	8,74	33,386	0,000	33,386	0,392	0,343	33,386	1,332
27.03.2024 23	24,00	51,13	42,24	8,89	34,013	0,000	34,013	0,392	0,343	34,013	1,380
28.03.2024 23	24,00	53,72	43,97	9,75	33,885	0,000	33,885	0,392	0,343	33,885	1,458
29.03.2024 23	24,00	52,08	43,02	9,06	33,663	0,000	33,663	0,392	0,343	33,663	1,397
30.03.2024 23	24,00	49,99	41,67	8,32	34,093	0,000	34,093	0,392	0,343	34,093	1,346
31.03.2024 23	24,00	53,24	43,88	9,36	34,498	0,000	34,498	0,392	0,343	34,498	1,474
01.04.2024 23	24,00	51,67	42,82	8,85	34,050	0,000	34,050	0,392	0,343	34,050	1,396
02.04.2024 23	24,00	54,30	44,63	9,67	33,726	0,000	33,726	0,392	0,343	33,726	1,478
03.04.2024 23	24,00	60,96	48,90	12,06	32,630	0,000	32,630	0,392	0,343	32,630	1,632
04.04.2024 23	24,00	50,45	41,81	8,64	31,523	0,000	31,523	0,392	0,343	31,523	1,259
05.04.2024 23	24,00	51,00	41,90	9,10	30,995	0,000	30,995	0,392	0,343	30,995	1,256
06.04.2024 23	24,00	54,47	44,17	10,30	31,631	0,000	31,631	0,392	0,343	31,631	1,390
07.04.2024 23	24,00	53,45	43,42	10,03	32,020	0,000	32,020	0,392	0,343	32,020	1,377
08.04.2024 23	22,35	58,18	46,04	12,14	28,777	0,000	28,777	0,392	0,343	28,777	1,356
09.04.2024 23	24,00	51,42	42,12	9,30	31,243	0,000	31,243	0,392	0,343	31,243	1,279
10.04.2024 23	24,00	52,60	42,85	9,75	31,701	0,000	31,701	0,392	0,343	31,701	1,329
11.04.2024 23	24,00	50,46	41,16	9,30	31,258	0,000	31,258	0,392	0,343	31,258	1,248
12.04.2024 23	23,98	54,03	43,23	10,80	31,197	0,555	30,642	0,392	0,343	30,642	1,338
13.04.2024 23	24,00	53,98	43,12	10,86	29,667	0,000	29,667	0,392	0,343	29,667	1,286
14.04.2024 23	24,00	52,89	42,80	10,09	29,274	0,000	29,274	0,392	0,343	29,274	1,243
15.04.2024 23	24,00	53,49	42,46	11,03	30,209	0,000	30,209	0,392	0,343	30,209	1,304
16.04.2024 23	24,00	54,64	41,85	12,79	20,345	3,353	16,992	0,392	0,343	16,992	0,862
17.04.2024 23	23,83	53,36	38,82	14,54	20,006	4,245	15,760	0,392	0,343	15,760	0,778
18.04.2024 23	24,00	55,18	37,21	17,97	14,698	2,509	12,189	0,392	0,343	12,189	0,609
19.04.2024 23	24,00	50,21	36,80	13,41	19,208	4,292	14,916	0,392	0,343	14,916	0,706
20.04.2024 23	24,00	51,39	41,36	10,03	30,572	7,559	23,013	0,392	0,343	23,013	1,107
Среднее	23,93	52,98	42,59	10,40	30,048	0,749	29,703	0,392	0,343	29,703	1,277
Итого	718,02				913,645	22,567	891,078			891,078	38,318

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.03.2024	-10062,447	-156,488
20.04.2024	-9183,471	-118,171

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru