

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 22.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель: Жилой дом

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 1 блок В

Тип прибора: TCPB-024M

Номер прибора: 1204840

Дата	Теплосистема 2 - ГВС									Итого по ТС2	
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	Vтс, м³	Wгвс, Гкал
22.05.2024 23	24,00	50,49	41,34	9,15	32,163	8,956	23,207	0,392	0,343	23,207	1,087
23.05.2024 23	24,00	50,36	41,72	8,64	27,893	2,904	24,989	0,392	0,343	24,989	1,136
24.05.2024 23	24,00	50,28	41,50	8,78	32,319	3,683	28,636	0,392	0,343	28,636	1,231
25.05.2024 23	24,00	52,41	42,77	9,64	28,448	0,953	27,495	0,392	0,343	27,495	1,214
26.05.2024 23	24,00	49,73	41,22	8,51	33,358	5,867	27,491	0,392	0,343	27,491	1,212
27.05.2024 23	24,00	50,60	42,49	8,11	27,494	1,310	26,184	0,392	0,343	26,184	1,176
28.05.2024 23	24,00	49,38	39,42	9,96	27,443	4,259	23,184	0,392	0,343	23,184	0,966
29.05.2024 23	24,00	51,15	38,67	12,48	17,662	0,993	16,668	0,392	0,343	16,668	0,735
30.05.2024 23	24,00	50,98	38,42	12,56	17,913	0,909	17,004	0,392	0,343	17,004	0,759
31.05.2024 23	24,00	49,36	38,36	11,00	19,054	1,557	17,497	0,392	0,343	17,497	0,768
01.06.2024 23	24,00	49,20	37,94	11,26	21,861	3,459	18,402	0,392	0,343	18,402	0,798
02.06.2024 23	24,00	50,66	38,69	11,97	17,789	1,580	16,209	0,392	0,343	16,209	0,722
03.06.2024 23	24,00	49,64	39,50	10,14	25,592	2,332	23,260	0,392	0,343	23,260	0,969
04.06.2024 23	24,00	50,11	39,21	10,90	23,018	0,894	22,125	0,392	0,343	22,125	0,909
05.06.2024 23	24,00	49,79	39,14	10,65	22,030	0,229	21,800	0,392	0,343	21,800	0,876
06.06.2024 23	24,00	50,02	39,21	10,81	22,463	0,000	22,463	0,392	0,343	22,463	0,903
07.06.2024 23	24,00	39,76	34,30	5,46	16,330	0,471	15,860	0,392	0,343	15,860	0,555
08.06.2024 23	24,00	50,22	40,47	9,75	18,728	0,344	18,385	0,392	0,343	18,385	0,782
09.06.2024 23	24,00	49,76	39,36	10,40	21,374	0,000	21,374	0,392	0,343	21,374	0,855
10.06.2024 23	24,00	51,07	39,94	11,13	19,056	0,000	19,056	0,392	0,343	19,056	0,810
11.06.2024 23	24,00	49,74	39,21	10,53	22,196	0,416	21,780	0,392	0,343	21,780	0,878
12.06.2024 23	24,00	50,70	40,18	10,52	19,711	0,000	19,711	0,392	0,343	19,711	0,840
13.06.2024 23	24,00	41,85	35,25	6,60	22,628	0,054	22,573	0,392	0,343	22,573	0,730
14.06.2024 23	24,00	51,59	40,53	11,06	17,777	0,000	17,777	0,392	0,343	17,777	0,787
15.06.2024 23	24,00	55,14	42,37	12,77	21,976	0,000	21,976	0,392	0,343	21,976	0,978
16.06.2024 23	24,00	52,24	40,92	11,32	18,670	0,000	18,670	0,392	0,343	18,670	0,819
17.06.2024 23	24,00	51,70	40,96	10,74	18,369	0,000	18,369	0,392	0,343	18,369	0,810
18.06.2024 23	24,00	55,51	43,06	12,45	23,379	0,000	23,379	0,392	0,343	23,379	1,051
19.06.2024 23	24,00	54,37	43,90	10,47	26,211	0,000	26,211	0,392	0,343	26,211	1,189
20.06.2024 23	24,00	54,48	45,79	8,69	30,153	0,000	30,153	0,392	0,343	30,153	1,376
Среднее	24,00	50,41	40,19	10,21	22,800	1,366	21,730	0,392	0,343	21,730	0,931
Итого	720,00				693,058	41,172	651,886			651,886	27,922

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Wгвс, Гкал
22.05.2024	-8554,540	-88,078
20.06.2024	-7911,519	-60,156

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru