

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-043

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 7/9

Номер прибора: 1900790

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	16,97	17,81	-0,84	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	16,51	17,78	-1,27	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	16,98	19,18	-2,20	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	24,00	17,00	18,97	-1,97	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	16,91	18,61	-1,70	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	16,82	18,64	-1,82	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	16,64	18,50	-1,86	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	19,29	18,74	0,55	15,979	11,772	4,207	6,118	5,608	0,289	0,188
18.11.2023 23	24,00	17,40	17,50	-0,10	0,080	0,470	-0,390	6,118	5,608	0,000	-0,000
19.11.2023 23	24,00	19,27	17,96	1,31	2,836	2,186	0,650	6,118	5,608	0,028	0,025
20.11.2023 23	24,00	26,40	23,43	2,97	38,588	38,514	0,074	6,118	5,608	0,307	0,309
21.11.2023 23	24,00	36,58	31,46	5,12	56,618	58,759	-2,141	6,118	5,608	0,455	0,455
22.11.2023 23	24,00	44,06	35,99	8,07	74,435	76,800	-2,365	6,118	5,608	0,646	0,654
Среднее	24,00	21,60	21,12	0,48	14,503	14,500	0,003	6,118	5,608	0,133	0,125
Итого	312,00				188,536	188,501	0,035			1,725	1,630

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qпод, Гкал	Qобр, Гкал
09.11.2023 23	1,469	0,039	0,026	0,001
22.11.2023 23	190,005	188,540	1,751	1,631

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru