

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 14/2

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99652

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	14,93	14,97	-0,04	0,000	0,000	0,000	1,400	1,400	0,000	-0,000
11.11.2023 23	24,00	18,56	18,55	0,01	0,000	0,000	0,000	1,399	1,393	0,000	0,000
12.11.2023 23	24,00	17,07	17,22	-0,15	0,000	0,000	0,000	1,382	1,380	0,000	-0,000
13.11.2023 23	24,00	16,73	16,93	-0,20	0,000	0,000	0,000	1,382	1,387	0,000	-0,000
14.11.2023 23	24,00	14,52	14,58	-0,05	0,000	0,000	0,000	1,344	1,343	0,000	-0,000
15.11.2023 23	24,00	18,41	16,62	1,79	0,004	0,000	0,004	0,892	4,254	0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	16,14	14,62	1,52	0,000	0,000	0,000	3,885	3,895	0,000	0,000
17.11.2023 23	24,00	36,03	33,46	2,57	99,326	101,888	-2,562	3,840	2,759	0,242	0,262
18.11.2023 23	24,00	49,98	45,91	4,07	416,789	421,800	-5,011	3,830	2,808	1,702	1,718
19.11.2023 23	24,00	48,63	44,44	4,19	397,808	402,493	-4,685	3,586	2,690	1,670	1,686
20.11.2023 23	24,00	45,92	42,02	3,89	379,113	383,880	-4,767	3,493	2,713	1,479	1,494
21.11.2023 23	24,00	44,74	40,61	4,14	357,968	362,462	-4,494	3,435	2,741	1,483	1,499
22.11.2023 23	24,00	46,90	42,21	4,69	354,380	358,680	-4,300	3,342	2,687	1,664	1,683
Среднее	24,00	29,89	27,86	2,03	154,261	156,246	-1,986	2,555	2,419	0,634	0,642
Итого	312,00				2005,388	2031,203	-25,814			8,240	8,342

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	W, Гкал
10.11.2023	25640,047	25958,785	219,658
22.11.2023	27645,436	27989,988	227,898

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru