

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 15

Номер прибора: 1800773

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	0,00	13,41	12,68	0,73	0,000	0,000	0,000	1,285	1,356	0,000	0,000
11.11.2023 23	0,00	14,71	13,61	1,10	0,000	0,000	0,000	1,285	1,356	0,000	0,000
12.11.2023 23	0,00	18,10	18,40	-0,30	0,000	0,000	0,000	1,295	1,366	0,000	0,000
13.11.2023 23	0,00	15,34	15,02	0,32	0,000	0,000	0,000	1,275	1,336	0,000	0,000
14.11.2023 23	0,00	14,34	14,22	0,12	0,000	0,000	0,000	1,275	1,326	0,000	0,000
15.11.2023 23	0,00	15,24	14,84	0,40	0,000	0,000	0,000	1,285	1,336	0,000	0,000
16.11.2023 23	0,00	14,64	14,72	-0,08	0,000	0,000	0,000	1,275	1,336	0,000	0,000
17.11.2023 23	0,00	12,68	12,33	0,35	0,000	0,000	0,000	1,254	1,315	0,000	0,000
18.11.2023 23	0,00	14,05	24,40	-10,35	38,073	38,321	-0,248	4,028	3,783	-0,889	-0,892
19.11.2023 23	0,00	14,94	37,47	-22,53	82,350	81,855	0,495	7,260	6,689	-1,851	-1,843
20.11.2023 23	0,00	12,74	37,31	-24,57	82,475	80,867	1,608	7,199	6,720	-2,024	-1,988
21.11.2023 23	0,00	11,63	39,45	-27,82	89,283	86,357	2,926	6,903	6,383	-2,487	-2,408
22.11.2023 23	0,00	13,55	37,31	-23,76	70,069	66,754	3,315	6,332	6,047	-1,678	-1,601
Среднее	0,00	14,26	22,44	-8,18	27,865	27,243	0,623	3,227	3,104	-0,687	-0,672
Итого	0,00				362,249	354,153	8,096			-8,928	-8,732

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Wтс, Гкал
10.11.2023	39927,198	41442,201	1025,272
22.11.2023	40289,447	41796,354	1016,343

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru