

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 23.11.2023 по 22.12.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 15

Номер прибора: 1800773

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.11.2023 23	0,00	12,21	37,00	-24,79	60,284	57,297	2,987	6,383	6,179	-1,563	-1,486
24.11.2023 23	0,00	12,83	45,09	-32,26	74,270	70,710	3,560	5,557	5,262	-2,394	-2,283
25.11.2023 23	0,00	15,98	40,30	-24,32	50,361	47,861	2,500	5,578	5,078	-1,398	-1,331
26.11.2023 23	0,00	17,45	31,82	-14,37	27,768	26,772	0,996	5,598	4,925	-0,398	-0,384
27.11.2023 23	0,00	11,68	37,40	-25,72	42,489	40,504	1,985	5,598	5,027	-1,154	-1,101
28.11.2023 23	2,52	35,03	40,23	-5,20	48,999	47,025	1,973	5,649	5,201	-0,374	-0,361
29.11.2023 23	2,72	68,28	39,55	28,73	45,803	44,850	0,953	5,904	5,506	1,302	1,276
30.11.2023 23	1,35	61,68	34,67	27,01	36,353	35,597	0,756	5,670	5,455	0,980	0,961
01.12.2023 23	2,20	63,03	37,00	26,03	43,783	42,418	1,364	5,976	5,639	1,122	1,089
02.12.2023 23	3,77	65,19	41,95	23,24	57,569	55,721	1,848	6,506	5,863	1,307	1,266
03.12.2023 23	1,78	62,46	35,05	27,41	36,421	35,462	0,959	6,506	5,741	0,945	0,923
04.12.2023 23	1,13	62,60	33,09	29,51	30,248	29,444	0,804	6,771	5,598	0,879	0,857
05.12.2023 23	0,88	65,80	30,77	35,03	26,565	25,983	0,581	6,210	5,680	0,927	0,908
06.12.2023 23	1,68	67,27	35,74	31,53	38,105	36,872	1,234	6,343	5,792	1,185	1,148
07.12.2023 23	1,60	67,79	35,65	32,14	36,917	35,385	1,532	6,404	5,670	1,182	1,134
08.12.2023 23	1,38	65,67	34,50	31,17	34,707	33,312	1,394	6,414	5,649	1,080	1,038
09.12.2023 23	1,17	58,08	32,13	25,95	31,887	30,650	1,237	6,128	5,517	0,831	0,800
10.12.2023 23	1,23	62,12	32,51	29,61	31,626	30,448	1,178	5,853	5,354	0,938	0,905
11.12.2023 23	1,15	67,41	34,18	33,23	32,713	31,426	1,287	5,884	5,343	1,085	1,044
12.12.2023 23	1,12	64,23	33,49	30,74	32,281	30,936	1,345	5,863	5,333	0,991	0,951
13.12.2023 23	1,23	65,95	33,77	32,18	32,348	31,132	1,216	5,863	5,333	1,040	1,002
14.12.2023 23	2,75	66,55	37,12	29,43	42,616	41,097	1,519	5,833	5,415	1,192	1,151
15.12.2023 23	1,42	66,65	35,35	31,30	35,275	34,197	1,078	5,833	5,354	1,103	1,071
16.12.2023 23	1,52	64,26	33,69	30,57	33,749	32,921	0,828	5,721	5,364	1,030	1,006
17.12.2023 23	4,57	63,74	34,56	29,18	36,757	35,486	1,271	5,619	5,354	1,113	1,076
18.12.2023 23	2,08	64,71	36,62	28,09	43,643	42,429	1,215	6,190	5,843	1,224	1,192
19.12.2023 23	2,17	64,79	36,65	28,14	43,452	42,131	1,321	6,179	5,833	1,221	1,186
20.12.2023 23	2,20	66,97	37,82	29,15	43,890	42,709	1,181	6,179	5,823	1,278	1,245
21.12.2023 23	2,20	63,40	36,97	26,43	43,673	42,324	1,350	6,169	5,823	1,155	1,121
22.12.2023 23	3,35	68,53	41,19	27,34	52,761	51,272	1,489	6,200	5,914	1,406	1,368
Среднее	1,64	55,41	36,20	19,22	40,910	39,479	1,431	6,019	5,529	0,641	0,626
Итого	49,17				1227,311	1184,370	42,942			19,234	18,772

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
23.11.2023	40289,447	41796,354	1016,343
22.12.2023	41516,759	42980,724	1035,577

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 01.12.2023 по 22.12.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 15

Номер прибора: 1800773

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
01.12.2023 23	2,20	63,03	37,00	26,03	43,783	42,418	1,364	5,976	5,639	1,122	1,089
02.12.2023 23	3,77	65,19	41,95	23,24	57,569	55,721	1,848	6,506	5,863	1,307	1,266
03.12.2023 23	1,78	62,46	35,05	27,41	36,421	35,462	0,959	6,506	5,741	0,945	0,923
04.12.2023 23	1,13	62,60	33,09	29,51	30,248	29,444	0,804	6,771	5,598	0,879	0,857
05.12.2023 23	0,88	65,80	30,77	35,03	26,565	25,983	0,581	6,210	5,680	0,927	0,908
06.12.2023 23	1,68	67,27	35,74	31,53	38,105	36,872	1,234	6,343	5,792	1,185	1,148
07.12.2023 23	1,60	67,79	35,65	32,14	36,917	35,385	1,532	6,404	5,670	1,182	1,134
08.12.2023 23	1,38	65,67	34,50	31,17	34,707	33,312	1,394	6,414	5,649	1,080	1,038
09.12.2023 23	1,17	58,08	32,13	25,95	31,887	30,650	1,237	6,128	5,517	0,831	0,800
10.12.2023 23	1,23	62,12	32,51	29,61	31,626	30,448	1,178	5,853	5,354	0,938	0,905
11.12.2023 23	1,15	67,41	34,18	33,23	32,713	31,426	1,287	5,884	5,343	1,085	1,044
12.12.2023 23	1,12	64,23	33,49	30,74	32,281	30,936	1,345	5,863	5,333	0,991	0,951
13.12.2023 23	1,23	65,95	33,77	32,18	32,348	31,132	1,216	5,863	5,333	1,040	1,002
14.12.2023 23	2,75	66,55	37,12	29,43	42,616	41,097	1,519	5,833	5,415	1,192	1,151
15.12.2023 23	1,42	66,65	35,35	31,30	35,275	34,197	1,078	5,833	5,354	1,103	1,071
16.12.2023 23	1,52	64,26	33,69	30,57	33,749	32,921	0,828	5,721	5,364	1,030	1,006
17.12.2023 23	4,57	63,74	34,56	29,18	36,757	35,486	1,271	5,619	5,354	1,113	1,076
18.12.2023 23	2,08	64,71	36,62	28,09	43,643	42,429	1,215	6,190	5,843	1,224	1,192
19.12.2023 23	2,17	64,79	36,65	28,14	43,452	42,131	1,321	6,179	5,833	1,221	1,186
20.12.2023 23	2,20	66,97	37,82	29,15	43,890	42,709	1,181	6,179	5,823	1,278	1,245
21.12.2023 23	2,20	63,40	36,97	26,43	43,673	42,324	1,350	6,169	5,823	1,155	1,121
22.12.2023 23	3,35	68,53	41,19	27,34	52,761	51,272	1,489	6,200	5,914	1,406	1,368
Среднее	1,94	64,87	35,45	29,43	38,227	36,989	1,238	6,120	5,601	1,102	1,067
Итого	42,58				840,985	813,753	27,232			24,233	23,480

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
01.12.2023	40675,774	42166,971	1011,344
22.12.2023	41516,759	42980,724	1035,577

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru