

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 23.03.2024 по 17.04.2024

Потребитель: Жилой дом
Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 15

Тип прибора: ТСРВ-042
Номер прибора: 1800773

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
23.03.2024 23	24,00	63,41	32,43	30,98	29,842	29,753	0,089	6,404	5,833	0,923	0,922
24.03.2024 23	24,00	65,43	32,75	32,68	30,005	29,850	0,155	6,414	5,833	0,979	0,975
25.03.2024 23	24,00	56,24	31,68	24,56	24,160	24,381	-0,220	6,078	5,710	0,724	0,732
26.03.2024 23	24,00	65,75	35,62	30,13	37,156	36,876	0,280	6,149	5,751	1,112	1,106
27.03.2024 23	24,00	64,18	36,53	27,65	40,030	39,648	0,382	6,383	5,914	1,108	1,099
28.03.2024 23	24,00	67,17	37,66	29,51	40,260	40,028	0,232	6,230	5,823	1,183	1,178
29.03.2024 23	24,00	57,63	32,00	25,63	24,051	24,079	-0,027	5,639	5,425	0,731	0,733
30.03.2024 23	24,00	63,80	32,59	31,21	29,538	29,353	0,185	5,792	5,435	0,921	0,916
31.03.2024 23	24,00	62,91	30,29	32,62	24,154	24,193	-0,039	5,925	5,364	0,777	0,779
01.04.2024 23	24,00	45,58	27,96	17,62	11,709	12,157	-0,448	3,977	3,712	0,357	0,371
02.04.2024 23	24,00	58,96	28,69	30,27	21,644	21,811	-0,167	6,027	5,333	0,636	0,643
03.04.2024 23	24,00	62,56	27,31	35,25	17,085	17,341	-0,256	6,404	5,241	0,604	0,614
04.04.2024 23	24,00	52,31	25,65	26,66	16,186	16,550	-0,364	6,159	5,303	0,434	0,444
05.04.2024 23	24,00	39,35	23,13	16,22	7,709	7,880	-0,172	4,456	4,232	0,197	0,201
06.04.2024 23	24,00	43,11	24,84	18,27	8,665	8,775	-0,110	3,783	3,610	0,276	0,280
07.04.2024 23	24,00	44,09	26,73	17,36	8,955	9,271	-0,316	5,517	5,323	0,288	0,298
08.04.2024 23	24,00	23,44	22,35	1,09	0,991	1,896	-0,905	4,956	5,017	0,020	0,036
09.04.2024 23	24,00	42,34	23,93	18,41	7,188	7,380	-0,192	3,406	3,304	0,234	0,241
10.04.2024 23	24,00	25,89	20,96	4,93	3,749	3,791	-0,042	2,366	2,356	0,110	0,112
11.04.2024 23	24,00	65,09	28,93	36,16	21,475	21,614	-0,140	5,914	5,435	0,774	0,780
12.04.2024 23	24,00	48,23	27,50	20,73	14,170	14,142	0,028	5,384	5,129	0,409	0,408
13.04.2024 23	24,00	61,53	34,51	27,02	34,574	33,994	0,581	6,924	5,231	0,923	0,910
14.04.2024 23	24,00	41,37	24,48	16,89	5,997	5,980	0,017	4,160	4,058	0,200	0,200
15.04.2024 23	24,00	17,02	19,40	-2,38	0,000	0,000	0,000	5,394	5,476	0,000	0,000
16.04.2024 23	24,00	17,64	18,25	-0,61	0,000	0,000	0,000	4,966	2,243	0,000	0,000
17.04.2024 23	24,00	20,32	19,93	0,39	0,000	0,000	0,000	6,424	1,356	0,000	0,000
Среднее	24,00	49,05	27,93	21,13	17,665	17,721	-0,056	5,432	4,748	0,535	0,538
Итого	624,00				459,292	460,742	-1,450			13,919	13,978

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
23.03.2024	45891,212	47306,185	1157,151
17.04.2024	46350,504	47766,927	1171,070

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru