

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 18

Номер прибора: 1300640

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	24,00	15,16	16,60	-1,44	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
11.11.2023 23	24,00	15,71	17,09	-1,38	0,060	0,060	0,000	6,118	5,608	-0,000	-0,000
12.11.2023 23	24,00	22,19	23,21	-1,02	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
13.11.2023 23	23,97	18,10	19,34	-1,24	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	17,26	18,57	-1,31	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	16,21	17,22	-1,01	0,054	0,000	0,054	6,118	5,608	-0,000	0,000
16.11.2023 23	24,00	23,65	21,82	1,83	22,161	22,009	0,151	6,118	5,608	0,118	0,119
17.11.2023 23	24,00	40,90	35,72	5,18	68,463	67,828	0,635	6,118	5,608	0,435	0,433
18.11.2023 23	24,00	50,50	42,98	7,52	92,026	90,993	1,033	6,118	5,608	0,692	0,684
19.11.2023 23	24,00	49,29	42,32	6,97	89,944	88,959	0,985	6,118	5,608	0,626	0,620
20.11.2023 23	24,00	46,51	40,21	6,30	87,699	86,766	0,933	6,118	5,608	0,553	0,547
21.11.2023 23	24,00	45,15	38,84	6,31	85,732	84,836	0,897	6,118	5,608	0,540	0,535
22.11.2023 23	23,13	47,51	40,39	7,12	80,260	79,423	0,837	6,118	5,608	0,571	0,565
Среднее	23,93	31,40	28,79	2,60	40,492	40,067	0,425	6,118	5,608	0,272	0,270
Итого	311,10				526,400	520,874	5,526			3,535	3,504

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Мтс, т
10.11.2023	237,996	406,973
22.11.2023	241,531	412,499

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru