

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 10.11.2023 по 22.11.2023

Потребитель: ГБУ СО КК "ТУАПСИНСКИЙ КЦСОН"

Тип прибора: TCPB-024M

Адрес: г. Туапсе, ул. Карла Маркса, д. 35

Номер прибора: 102396

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
10.11.2023 23	18,52	13,69	12,27	1,42	0,000	0,000	0,000	0,184	0,235	0,000	0,000
11.11.2023 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
12.11.2023 23	14,37	18,72	17,52	1,20	0,000	0,000	0,000	0,235	0,286	0,000	0,000
13.11.2023 23	23,97	15,53	14,32	1,21	0,000	0,000	0,000	0,204	0,265	0,000	0,000
14.11.2023 23	24,00	14,94	13,70	1,24	0,000	0,000	0,000	0,204	0,265	0,000	0,000
15.11.2023 23	24,00	14,83	13,76	1,07	0,000	0,000	0,000	0,204	0,255	0,000	0,000
16.11.2023 23	22,65	14,75	13,49	1,26	0,000	0,000	0,000	0,765	0,826	0,000	0,000
17.11.2023 23	18,60	12,85	11,30	1,55	0,000	0,000	0,000	1,366	1,417	0,000	0,000
18.11.2023 23	6,92	12,96	11,61	1,35	0,000	0,000	0,000	1,387	1,438	0,000	0,000
19.11.2023 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20.11.2023 23	9,63	24,30	18,67	5,63	4,456	4,456	-0,000	2,315	1,937	0,090	0,090
21.11.2023 23	15,78	67,58	51,16	16,42	29,710	28,153	1,557	4,793	3,508	0,490	0,473
22.11.2023 23	24,00	68,94	51,77	17,17	45,416	45,105	0,311	4,742	3,467	0,780	0,774
Среднее	15,57	21,47	17,66	3,81	6,122	5,978	0,144	1,261	1,069	0,105	0,103
Итого	202,43				79,582	77,714	1,868			1,360	1,337

Показания счетчиков:

Дата и время	Qпод, Гкал	Mтс, т
10.11.2023	550,996	-155,242
22.11.2023	552,356	-153,375

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru